

**График ремонтов оборудования электрических сетей находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ  
на Февраль месяц 2015 года.**

Ведение РДУ	№ заявки	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Согласованный РЭ срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					дней	начало	окончание	дней	начало	окончание	дней	начало	окончание	дней	начало	окончание		
			дней	дата	дата	дней	дата	дата	дней	дата	дата	дней	дата	дата	дней	дата		
Объект	Оборудование																	
да	9672	ЮВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Куберле2-Харьковская	5	2	6	5	2	6	5	2	6	5	2	6	ТР: Верховой осмотр, А/Г-01:00	
да	9673	СВЭС	ПС ГПП1	МВ-110кВ ВЛ КТЭЦ 1ц	5	2	6	5	2	6	5	2	6	5	2	6	ЗРР: Проверка устройств РЗА В (РЗА ЭПЗ-1636), А/Г-01:00	с переводом на ОВ
	9689	ЮВЭС	ПС Пролетарская	Кедр-07 ВЛ-110 Ганчуковская				2	3	4	2	3	4	2	3	4	К: Проверка РЗА, А/Г-00:30	без отключения ЛЭП (оборудования)
да	9671	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Койсуг-Кугей тяговая				1	4	4	1	4	4	1	4	4	СР: для обрезки деревьев, А/Г-01:00	
	9690	ЮВЭС	ПС Пролетарская	Кедр-07 ВЛ-110 Орловская				2	5	6	2	5	6	2	5	6	К: Проверка РЗА, А/Г-00:30	без отключения ЛЭП (оборудования)
да	9668	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Зимовники-Василевская-Харьковская	1	5	5	1	5	5	1	9	9	1	9	9	ТР: Расчистка трассы, А/Г-02:00	
	9694	ЮВЭС	ПС Орловская	Кедр-07 ВЛ-110 Куберле2				2	9	10	2	9	10	2	9	10	К: Проверка РЗА, А/Г-00:30	без отключения ЛЭП (оборудования)
да	9646	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ СМ4-БГ6	1	10	10	1	10	10	1	10	10	1	10	10	ЗРР: Для обрезки деревьев, А/Г-02:00	под наведенным напряжением □ Оперативные указания: С заземлением ВЛ во всех РУ и секционирующих коммутационных аппаратов
да	9650	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р5-Р3-Р12	3	10	12	3	10	12	3	10	12	3	10	12	ЗРР: Для обрезки деревьев, А/Г-02:00	
	9662	ЦЭС	ПС АС6	ТН-110 1С				1	11	11	1	11	11	1	11	11	ЗРР: Проверка РЗА, А/Г-01:00	
	9691	ЮВЭС	ПС Куберле2	Кедр-07 ВЛ-110 Орловская				2	11	12	2	11	12	2	11	12	К: Проверка РЗА, А/Г-00:30	без отключения ЛЭП (оборудования)
	9663	ЦЭС	ПС АС6	ТН-110 2С				1	12	12	1	12	12	1	12	12	ЗРР: Проверка РЗА, А/Г-01:00	
да	9669	ВЭС	ПС Мартыновская	ЭВ 110 ВЛ Северный Портал	5	16	20	5	16	20	5	16	20	5	16	20	ЗРР: Проверка РЗА ЭВ 110 ВЛ Северный Портал: МФО, Дистанционная защита, ТНЗНП, АПВ. А/Г-01:00	с переводом на ОВ
да	9647	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ БГ1-БГ6	2	17	18	2	17	18	2	17	18	2	17	18	ЗРР: Для обрезки деревьев, А/Г-02:00	под наведенным напряжением □ Оперативные указания: С заземлением ВЛ-110 во всех РУ и секционирующих коммутационных аппаратов
да	9649	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р5-Р6-Р26-Р29	3	17	19	3	17	19	3	17	19	3	17	19	ЗРР: Для обрезки деревьев, А/Г-02:00	Выводятся из работы: Не будет ТМ с ПС Р-29 (резерв)
да	9670	ВЭС	ПС Мартыновская	ЭВ 110 ВЛ Обливная	5	23	27	5	23	27	5	23	27	5	23	27	ЗРР: Проверка РЗА ЭВ 110 ВЛ Обливная: МФО, Дистанционная защита, ТНЗНП, АПВ. А/Г-01:00	с переводом на ОВ
	9661	ЦЭС	ПС АС6	ШДЭ-2801 ВЛ-110 НГ8				1	26	26	1	26	26	1	26	26	К1: Проверка РЗА, А/Г-00:30	



**Лист подготовки и согласования**  
документов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

1. Кто поручил подготовить документ: Д.А. Мещеряков – первый заместитель директора – главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
2. Проект документа подготовлен: «26» января 2015 г.
3. Название документа: График ремонтов оборудования электрических сетей, находящегося в ведении или управления диспетчера РЭ, на февраль месяц 2015 года.

4. Документу присвоен № РЭ/139/14 от «17» января 2015 г.

5. План ремонтов подготовлен: К.А. Набока – ведущим инженером диспетчерской службы

6. План ремонтов согласован:

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС

  
(подпись)


И. Г. Кулешов  
«  »    2015 г.

Начальник диспетчерской службы

  
(подпись)

Н.П. Горбанев  
«  »    2015 г.

Заместитель начальника управления - начальник службы эксплуатации

  
(подпись)

Ю.Г. Залесский  
«  »    2015 г.

Начальник отдела электрических режимов

  
(подпись)

В.В. Копылов  
«  »    2015 г.

Начальник службы релейной защиты и автоматики

  
(подпись)

Д.В. Морозов  
«  »    2015 г.

7. Лист подготовки и согласования оформил: К.А. Набока, тел. 20-52