

**График ремонтов оборудования электрических сетей находящегося в ведении или управлении диспетчера  
РЭ на Сентябрь месяц 2014 года.**

Ведение РДУ	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации		Номер заявки	Выделен			Заявлен			Разрешен			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		Объект	Оборудование, наименование		ко	на	ок	ко	на	ок	ко	на	ок		
					дн	(д)	(д)	дн	(д)	(д)	дн	(д)	(д)		
Да	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Зерновая-Полячки-Маньчская-Звонкая-БГ2	5497	5	1	5	5	1	5	5	1	5	ЗРР: Замена изоляторов, 02:00	УК_ОПЕР: С заземлением ВЛ-110кВ на всех подстанциях
Да	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р5	5501	3	2	4	3	1	3	3	1	3	ЗРР: Обрезка деревьев (, 02:00	
Да	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р5	5515	1	1	1	3	1	3	3	1	3	ТР: ТР: ЛР-110, ВЧЗ ВЛ Р1-Р33-Р5 на ПС Р-5, 12:00	
Да	ЦЭС	Р5	МВ-110 ВЛ Р1-Р33-Р5	5516				3	1	3	3	1	3	ТР: ТР: ЛР-110, ВЧЗ ВЛ Р1-Р33-Р5, 12:00	
	ЦЭС	Р8	КОМПАС ТМ 2.0	5531				5	1	5	5	1	5	К: Плановая ревизия, 00:15	
	ЦЭС	Р10	КОМПАС ТМ 2.0	5532				5	1	5	5	1	5	К: Плановая ревизия, 00:15	
Да	ЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Ш36-Ш14	5410	5	1	5	5	1	5	5	1	5	ТР: Замена изоляторов, ремонт ж/б опор, ремонт провода, расчистка трассы от ДКР, 01:00	
	ЗЭС	Г14	1с. 110 кВ	5408	5	1	5	5	1	5	5	1	5	ЗРР: СР: ТР, ШР 110 кВ Т1, ШР ТН 110 кВ, 01:00	с включением ремонтной перемычки
	ЗЭС	Г14	2с. 110 кВ	5409	5	1	5	5	1	5	5	1	5	ЗРР: СР: ТР, ШР 110 кВ Т1, ШР ТН 110 кВ, 01:00	с включением ремонтной перемычки
	ЮЗЭС	Ростовэнерго	АЧР "до 10 МВт"	5464	1	24	24	1	1	1	1	1	1	В: На ПС Т-3 вывести АЧР(объем 0,35МВт) для проверки, 01:00	
Да	ЗЭС	Ш34	АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Ш34 – Ш37 (ША 2420.521)	5404				5	1	5	5	1	5	В: Для проверки в объеме "В", 01:00	
Да	СВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ГПП1 1ц	5341	4	2	5	4	2	5	4	2	5	КР: Верховой осмотр ВЛ. КР ВЛЭП., 02:00	

Ведение РДУ	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации		Номер заявки	Выделен			Заявлен			Разрешен			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		Объект	Оборудование, наименование		ко	на	ок	ко	на	ок	ко	на	ок		
Да	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Жуковская-Ремонтная тяговая	5453				1	2	2	1	2	2	ЗРР: Пробная плавка гололеда ППГ № 5-10 от 12.05.2014 по способу 3-х фазного к.з. напряжением 10кВ с ячейки плавки гололеда ПС Ремонтная тяговая, 02:00	
Да	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Койсуг-НС1-НС2-НС3-А30	5446				1	2	2	1	2	2	СР: средний ремонт ЛР-110 на ПС НС-3, 01:00	
	ЮВЭС	Орловская	СМВ-110	5427				2	2	3	2	2	3	СР: Средний ремонт СМВ-110., 02:00	с включением ремонтной перемычки
Да	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная	3786				1	2	2	1	2	2	ТР: Техническое обслуживание СРОГ оп № 86, 02:00	
Да	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Ремонтненская-Б.Ремонтное	1966	1	3	3	1	3	3	1	3	3	ТР: Текущий ремонт ЛР-110, ТТ-110 ВЛ Б.Ремонтное на ПС Ремонтненская, 01:00	УК_ОПЕР: С кратковременным отключением ВЛ-110 Б.Ремонтное-Богородская-Эл.Западная
Да	ВЭС	Ремонтненская	1с. 110 кВ	1967	1	3	3	1	3	3	1	3	3	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Денисовская, ШР-110-Т1, РРП-110-1, ТН-110-1, СР-110-1, 01:00	
Да	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Койсуг-НС1-НС2-НС3-А30	5658				1	3	3	1	3	3	КР: Для замены изоляторов, 01:00	
	ЦЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВОЛС" Р8 - Р19	5529				2	3	4	2	3	4	К: Плановые измерения, 00:15	
	ЦЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВОЛС" Р8 - Р28	5530				2	3	4	2	3	4	К: Плановые измерения, 00:15	
	ЮВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Сальская-КПО-АР3 2ц	5365	1	3	3	1	3	3	1	3	3	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 Сальская 2ц., ШР-110 Сальская 2ц., ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 на ПС АР3., 02:00	
	ВЭС	Ремонтненская	СМВ 110	1968	1	4	4	1	4	4	1	4	4	ТР: Текущий ремонт СМВ-110, 01:00	с включением ремонтной перемычки
	ЮВЭС	Ганчуковская	КОМПАС ТМ	5369				1	4	4	1	4	4	К: Регламентные работы на оборудовании ТМ "Компас", 00:30	

Ведение РДУ	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации		Номер заявки	Выделен			Заявлен			Разрешен			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		Объект	Оборудование, наименование		ко	на	ок	ко	на	ок	ко	на	ок		
					дн	(д	(д	дн	(д	(д	дн	(д	(д		
Да	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Шибалинская-Заветинская	3787				1	5	5	1	5	5	ТР: Техническое обслуживание СРОГ оп № 146, 02:00	УК_ОПЕР: ПС Заветинская запитать от ПС Советская P=3МВт
Да	СВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Б3-Ш.Быстрианская	5353				1	5	5	1	5	5	ЗРР: Опробование схемы ПГ., 02:00	
Да	СВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Б12-Ш.Быстрианская	5354				1	5	5	1	5	5	ЗРР: Опробование схемы ПГ., 02:00	
	ЮВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Сальская-Екатериновская 1ц	5366				1	5	5	1	5	5	ЗРР: Опробование токами плавки гололеда (ППГ №8-4-1)., 02:00	
Да	СВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Б4-ГПП1	5342	2	8	9	2	8	9	2	8	9	СР: СР РРП-2-110 на ПС Б4., 03:00	
Да	ЮЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Т10-Т11	5465	5	1	5	5	8	12	5	8	12	КР: Замена изоляторов., 02:00	
Да	ЮЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Новиковская-Алексеевская	5466	1	24	24	1	8	8	1	8	8	ТР: В ремонт ВЛ 110 кВ для БВР по ремонту ЛР 110 кВ ВЛ Алексеевская, ТО ВЧЗ и КС ВЛ Алексеевская., 02:00	
	ЗЭС	Н9	МВ 110 кВ ВЛ Н17	5407	5	8	12	5	8	12	5	8	12	ЗРР: Проверка РЗА ВЛ 110 кВ "Н17" в объеме "В"., 01:00	с переводом на ОВ
	СВЭС	Б4	Ремонтая перемычка 110	5343	2	8	9	2	8	9	2	8	9	СР: СР РРП-2-110, РПГ-110; ТР ТТ-110 РП. Профиспытания ТТ-110кВ РП., 03:00	
	СЭС	Сохрановская	КОМПАС ТМ	5489	30	1	30	5	8	12	5	8	12	П: Плановая ревизия Компас ТМ., 01:00	
	СЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" Ал.Лозовская - Сохрановская	5490	30	1	30	5	8	12	5	8	12	П: Плановая ревизия СПИ-122., 01:00	
Да	ЦЭС	Р19	МВ-110 кВ ВЛ Р5-Р19 2ц	5525	3	5	7	3	8	10	3	8	10	ТР: ТР: МВ-110 ВЛ-110 Р5-Р19-2ц (причина переноса - 06.09, 07.09 - выходные дни), 03:00	

Ведение РДУ	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации		Номер заявки	Выделен			Заявлен			Разрешен			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		Объект	Оборудование, наименование		ко	на	ок	ко	на	ок	ко	на	ок		
Да	ЮЗЭС	Новиковская	2с 110 кВ	5467	1	24	24	2	8	9	2	8	9	ТР: ТР ЛР 110 кВ ВЛ Алексеевская, 2 СР 110 кВ, 2 РП 110 кВ; ТО ТН 110 кВ 2 с, 02:00	
	ЮЗЭС	Новиковская	ТН 110кВ 2с	5468	1	24	24	2	8	9	2	8	9	ТР: ТО ТН 110 кВ 2 с, 02:00	
Да	ЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ С2-С5	5421				1	8	8	1	8	8	ЗРР: Для проведения плавки гололеда по графику от 16.06.2014 г. КПП № 4-0-5, 01:00	
Да	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р4-Восточная-Р21-Р2-Р23 1ц	5504				2	8	9	2	8	9	ЗРР: Замена изоляторов, 02:00	
	ЦЭС	БГ2	ОСШ-110	5507				5	8	12	5	8	12	СР: СР: РОСШ-110 ВЛ БГ2-БГ1, РОСШ-110 СП, замена масла ТН-110 ОСШ, 02:00	
	ЦЭС	Р16	КОМПАС ТМ 2.0	5533				5	8	12	5	8	12	К: Плановая ревизия, 00:15	
Да	ЗЭС	Ш14	МВ 110 кВ ВЛ Ш36	5411	5	1	5	5	1	5	5	8	12	ЗРР: Проверка РЗА ВЛ 110 кВ "Ш36" в объеме "В", 01:00	Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 110 кВ БГ2 - Звонкая - Манычская - Полячки - Зерновая.
Да	ЮЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Т10-Т11	5465	5	1	5	5	8	12	5	8	12	КР: Замена изоляторов., 02:00	Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: пр условии ВЛ 220 кВ Т-10 - Т-15 в работе.
Да	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ В1-В2	5498	2	9	10	2	9	10	2	9	10	ЗРР: Замена изоляторов, 02:00	
	ЮЗЭС	Новиковская	ЭПЗ-1636 ВЛ-110 Алексеевская	5469	1	24	24	3	9	11	3	9	11	В: Проверка РЗА, 03:00	

Ведение РДУ	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации		Номер заявки	Выделен			Заявлен			Разрешен			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		Объект	Оборудование, наименование		ко	на	ок	ко	на	ок	ко	на	ок		
	ЮЗЭС	Новиковская	АПВ СМВ 110 кВ	5470	1	24	24	3	9	11	3	9	11	В: Проверка автоматики СМВ-110кВ, 03:00	
	ЮЗЭС	Новиковская	ТН 110кВ 2с	5471	1	24	24	3	9	11	3	9	11	ТР: Проверка цепей вторичной коммутации, 02:00	
Да	ЮЗЭС	Новиковская	СМВ 110 кВ	5472	1	24	24	3	9	11	3	9	11	ТР: ТР СМВ 110 кВ, 1 СР 110 кВ, 2 СР 110 кВ., 02:00	
	ЗЭС	Н4	ТН 110 кВ 1с.	5405				1	9	9	1	9	9	ЗРР: Проверка цепей напряжения в объеме "В", 01:00	
Да	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Хуторская- Приволенская-Ремонтненская	1972	1	10	10	1	10	10	1	10	10	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 Хуторская на ПС Ремонтненская, 01:00	
Да	ВЭС	Ремонтненская	2с. 110 кВ	1973	1	10	10	1	10	10	1	10	10	ТР: Текущий ремонт ШР-110-Т-2, РРП-110- 2, ТН-110-2, СР-110-2, 01:00	
	СВЭС	Б4	2С-110	5344	2	10	11	2	10	11	2	10	11	СР: СР СР-2-110., 03:00	с включением ремонтной перемычки
	СВЭС	Б4	СМВ-110кВ	5345	3	10	12	3	10	12	3	10	12	СР: СР СР-2-110; ТР СМВ-110., 03:00	с включением ремонтной перемычки
	ЮЗЭС	Новиковская	ТН 110кВ 1с	5473	1	24	24	3	10	12	3	10	12	ТР: Проверка цепей вторичной коммутации, 02:00	
Да	ЮЗЭС	Новиковская	1с 110 кВ	5474	1	24	24	3	10	12	3	10	12	ТР: ТР: ШР 110 кВ ТН№1, ЛР 110 кВ ВЛ Н- 17, 1 СР 110 кВ, 1 РП 110 кВ, ТН 110 кВ 1 с., 02:00	

Ведение РДУ	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации		Номер заявки	Выделен			Заявлен			Разрешен			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		Объект	Оборудование, наименование		ко	на	ок	ко	на	ок	ко	на	ок		
					дн	(д	(д	дн	(д	(д	дн	(д	(д		
	ЮЗЭС	Новиковская	ТН 110кВ 1с	5475	1	24	24	3	10	12	3	10	12	ТР: ТО ТН 110 кВ 1 с, 02:00	
	ЗЭС	Н4	ТН 110 кВ 2с.	5406				1	10	10	1	10	10	ЗРР: Проверка цепей напряжения в объеме "В", 01:00	
Да	ЮЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Н17-Искра-Новиковская	5477	1	24	24	1	11	11	1	11	11	ТР: ТР ЛР 110 кВ ВЛ Н-17 ПС Новиковская, 02:00	
	ЮВЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" ЮВЭС - Орловская	5370				1	11	11	1	11	11	К: Регламентные работы на аппаратуре ВЧ-связи АКСТ-6Ц., 00:30	
Да	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р40-ГПП4-Р17-Р10-Р7-Р5	5517	1	1	1	3	15	17	3	15	17	ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ Р40-ГПП4-Р17-Р10-Р7-Р5 на ПС Р-7, 02:00	
Да	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р40-ГПП4-Р17-Р10-Р7-Р5	5518	2	22	23	3	15	17	3	15	17	ТР: ТР: ВЧЗ, ЛР-110 ВЛ Р40-ГПП4-Р17-Р10-Р7-Р5 на ПС Р-10, 02:00	
Да	ЗЭС	С2	МВ 110 кВ ВЛ НЗНП-Ш44	5412	5	15	19	5	15	19	5	15	19	ВКЛ: Для проверки РЗА ВЛ 110 кВ "Ш44-НЗПН" в объеме "В", 01:00	
Да	ЮЗЭС	Ростовэнерго	САОН "от 5 до 10 МВт"	5478	1	24	24	5	15	19	5	15	19	В: На ПС Алексеевская вывести САОН (объем 9,61МВт) для проверки ПА, 03:00	
Да	ЮЗЭС	Алексеевская	ПРМ АКПА 536 кГц ВЛ 110 кВ Т15 – Некрасовская – Латоновская – Алексеевская	5479	1	24	24	5	15	19	5	15	19	В: Проверка ПРМ, 03:00	
Да	ЦЭС	БГ2	2С-110	5509				5	15	19	5	15	19	СР: СР: ШР-110 СП, ШР-110 2С-110 СOMB.ТР: ШР-110 ТН-110 2С, 02:00	

Веде ние РДУ	Предп рияти е	Наименование объекта диспетчеризации		Ном ер заяв ки	Выделен			Заявлен			Разреше			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		Объект	Оборудование, наименование		ко	на	ок	ко	на	ок	ко	на	ок		
					дн	(д	(д	дн	(д	(д	дн	(д	(д		
Да	ЦЭС	БГ2	ОСМВ-110 кВ	5510				5	15	19	5	15	19	СР: СР: ШР-110 СП, ШР-110 2С-110 СОМВ, 02:00	
	ЦЭС	БГ2	ТН-110 2С	5511				5	15	19	5	15	19	ТР: ТР: ШР-110 ТН-110 2С, 02:00	
	ЦЭС	Р33	КОМПАС ТМ 2.0	5534				5	15	19	5	15	19	К: Плановая ревизия, 00:15	
Да	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ ЦГЭС-Северный Портал	1969	1	4	4	1	16	16	1	16	16	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ ЦГЭС на ПС Северный Портал, 02:00	
Да	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Северный Портал- Мартыновская	1970	1	4	4	1	16	16	1	16	16	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Мартыновская на ПС Северный Портал, 02:00	
Да	ЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер- Щебзавод-Г14	5414	4	23	26	4	16	19	4	16	19	ТР: Замена изоляторов, 01:00	
Да	ЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер- Щебзавод-Г14	5415	4	23	26	4	16	19	4	16	19	ЗРР: СР: ЛР и ОР 110кВ ВЛ Г20 на ПС Г14, 02:00	
Да	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НЗБ-АС10	5499	2	16	17	4	16	19	4	16	19	ЗРР: Замена изоляторов, восстановление грозотроса, 02:00	
Да	ЦЭС	Ростовэнерго	КВЛ 110 кВ Койсуг-Р31-Р16- ПП2-Р22	5502	4	16	19	4	16	19	4	16	19	ЗРР: Замена изоляторов, обрезка деревьев, верховой осмотр, 02:00	
Да	ЦЭС	Ростовэнерго	КВЛ 110 кВ Койсуг-Р31-Р16- ПП2-Р22	5523	1	9	9	3	16	18	3	16	18	ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ Койсуг-Р31-Р16-ПП2- Р22 на ПС Р-31 (перенос скоров в связи с совмещением заявки для обрезки деревьев по ГП 16-19.09), 02:00	
Да	ЦЭС	Ростовэнерго	КВЛ 110 кВ Койсуг-Р31-Р16- ПП2-Р22	5524	1	16	16	3	16	18	3	16	18	ТР: ТР: ВЧЗ, ЛР-110 ВЛ Койсуг-Р31-Р16- ПП2-Р22 на ПС Р-16, 05:00	
Да	ВЭС	Сев. Портал	СШ 110 кВ	1971	1	4	4	1	16	16	1	16	16	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ ЦГЭС, ВЛ Мартыновская, 02:00	
Да	ЗЭС	Г14	МВ 110 кВ ВЛ Г20	5416	4	23	26	4	16	19	4	16	19	ЗРР: СР: ЛР и ОР 110кВ ВЛ Г20, 02:00	

Ведение РДУ	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации		Номер заявки	Выделен			Заявлен			Разрешен			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		Объект	Оборудование, наименование		ко	на	ок	ко	на	ок	ко	на	ок		
					дн	(д	(д	дн	(д	(д	дн	(д	(д		
	ЗЭС	Г14	ОСШ 110 кВ	5417				4	16	19	4	16	19	ЗРР: СР: ОР 110кВ ВЛ Г20, 02:00	
	СВЭС	Б4	1С-110	5348	2	17	18	2	17	18	2	17	18	СР: СР СР-1-110. ТР ТН-110 1С. Профиспытания ТН-110кВ 1С, 03:00	с включением ремонтной перемишки
	СВЭС	Б4	ТН-110кВ 1С	5349	2	17	18	2	17	18	2	17	18	ТР: ТР ТН-110 1С. Профиспытания ТН-110кВ 1С, 01:30	
	СВЭС	Б4	СМВ-110кВ	5350	2	17	18	2	17	18	2	17	18	СР: СР СР-1-110., 03:00	с включением ремонтной перемишки
Да	СЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Тиховская-Ал.Лозовская	5623				1	17	17	1	17	17	ЗРР: Пробная плавка гололёда. ППГ 6-3, 02:00	
Да	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Октябрьская-Ганчуковская	1974	1	18	18	1	18	18	1	18	18	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Ганчуковская на ПС Октябрьская, 02:00	
Да	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Мартыновская-Октябрьская	1975	1	18	18	1	18	18	1	18	18	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Мартыновская на ПС Октябрьская, 02:00	
Да	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р40-Р24-Р5	5519	2	3	4	2	18	19	2	18	19	ТР: ТР: ЛР-110, ВЧЗ ВЛ Р40-Р24-Р5 на ПС Р-5, 12:00	
Да	ЮЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Т11-Т24-Т24д-Т26-Т27-Т25	5476	1	10	10	1	18	18	1	18	18	ТР: Для ТР ЛР 110кВ ПС Т25,Т-26., 02:00	
	ЮЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Т15-Отрадененская-Ефремовская	5481	1	25	25	1	18	18	1	18	18	ТР: ПС Ефремовская: ТР ЛР 110 кВ ВЛ Т-15, 02:00	
Да	ВЭС	Октябрьская	1с. 110 кВ	1976	1	18	18	1	18	18	1	18	18	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Ганчуковская, 02:00	
Да	ВЭС	Октябрьская	2с. 110 кВ	1977	1	18	18	1	18	18	1	18	18	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Мартыновская, 02:00	



Веде ние РДУ	Предп рияти е	Наименование объекта диспетчеризации		Ном ер заяв ки	Выделен			Заявлен			Разреше			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		Объект	Оборудование, наименование		ко дн	на (д	ок (д	ко дн	на (д	ок (д	ко дн	на (д	ок (д		
	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НЗБ-Ш42 1ц	5496				1	18	18	1	18	18	ЗРР: Для проведения пробной плавки гололеда, 02:00	УК_РЕЖ: 1 и 2 с 10кВ на ПС Ш42 включить от Т2 Установка закоротки на 1 опоре у ПС Ш42 персоналом СЛЭП ПО ЗЭС
Да	ЮЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Т11-Т24-Т24д-Т26- Т27-Т25	5611				1	18	18	1	18	18	ЗРР: Проведения пробной плавки гололеда, 02:00	
	ЮЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Т15-Отраденская- Ефремовская	5612				1	18	18	1	18	18	ЗРР: Проведение пробной плавки гололеда, 02:00	
Да	ЮЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Т15-Т25	5613				1	18	18	1	18	18	ЗРР: Проведение пробной плавки гололеда, 02:00	
Да	ЦЭС	Р5	МВ-110 ВЛ Р40-Р24-Р5	5520				2	18	19	2	18	19	ТР: ТР: ЛР-110, ВЧЗ ВЛ Р40-Р24-Р5, 12:00	
	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ ЦГЭС-Центральная- Цимлянская	1978	1	19	19	1	19	19	1	19	19	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ ЦГЭС, ЛР- 110 ВЛ Цимлянская на ПС Центральная, 02:00	
Да	ЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ С2-Ш44-НЗНП	5422				1	19	19	1	19	19	ЗРР: Для проведения плавки гололеда по графику от 16.06.2014 г. КПГ № 4-0-4, 01:00	
Да	СЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Каргинская- В.Свечниковская	5625				1	19	19	1	19	19	ЗРР: Пробная плавка гололеда. ППГ 6-20, 02:00	
Да	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Шебалинская- Заветинская	1979	1	20	20	1	20	20	1	20	20	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Заветинская на ПС Шебалинская, 02:00	УК_ОПЕР: ПС Заветинская запитать от ПС Советская Р=3МВт
Да	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Котельниково- Шебалинская	1980	1	20	20	1	20	20	1	20	20	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Котельниково на ПС Шебалинская, 02:00	УК_ОПЕР: ПС Заветинская запитать от ПС Советская Р=3МВт
Да	СВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Б10-Б3 2ц	5351	1	15	15	1	22	22	1	22	22	ТР: ТР ЛР-110 на ПС Б3., 01:30	

Веде ние РДУ	Предп рияти е	Наименование объекта диспетчеризации		Ном ер заяв ки	Выделен			Заявлен			Разреше			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		Объект	Оборудование, наименование		ко	на	ок	ко	на	ок	ко	на	ок		
					дн	(д	(д	дн	(д	(д	дн	(д	(д		
Да	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35- Р9-А25-А20 1ц	5526	3	22	24	3	22	24	3	22	24	ТР: ТР: ВЧЗ, ЛР-110 ВЛ Р20-РТЭЦ2-Р38- Р35-Р9-А25-А20 1ц на ПС Р-35, 12:00	
Да	ЮЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Т10-Т24-Т24д-Т26- Т27-Т15	5482	2	22	23	2	22	23	2	22	23	ТР: ТР ЛР110кВ на ПС Т-26, 02:00	
Да	СВЭС	БЗ	МВ-110кВ ВЛ Б10 2ц	5352	5	15	19	5	22	26	5	22	26	ТР: ТР МВ,ЛР-110 ВЛ Б10 2ц; К (РЗА ЭПЗ- 1636, ДЗЛ), 01:30	
	СЭС	В.Свечниковская	КОМПАС ТМ	5491	30	1	30	5	22	26	5	22	26	П: Плановая ревизия Компас ТМ., 01:00	
	СЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" Кашарская - В.Свечниковская	5492	30	1	30	5	22	26	5	22	26	П: Плановая ревизия АКСТ-6., 00:10	
Да	ЮЭС	Юбилейная	МВ ВЛ-110 Степная	5495	3	19	21	3	22	24	3	22	24	ТР: Проверка РЗА, 02:00	с переводом на ОВ УК_РЕЖ: Без разрыва транзита УК_РЕЖ: Без разрыва транзита
Да	СВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Б11-Чернышково	5356				1	22	22	1	22	22	ЗРР: Опробование схемы ПГ., 02:00	
	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НЗБ-Ш42 1ц	5500				2	22	23	2	22	23	ЗРР: Верховой осмотр, обрезка деревьев, 02:00	УК_РЕЖ: 1 и 2 с 10кВ на ПС Ш42 включить от Т2
Да	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ БГ2-АС1	5512				4	22	25	4	22	25	ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ АС1-БГ2 на ПС БГ-2. СР: РОСШ-110 ВЛ АС1-БГ2 на ПС БГ- 2, 02:00	
Да	ЮВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Пролетарская- Орловская	5360				2	22	23	2	22	23	КР: Замена ЛР-110 Орловская на ПС Пролетарская., 03:00	
	ЗЭС	Ш6	МВ 110 кВ ВЛ Ш49-ШГТЭС	5413				5	22	26	5	22	26	ЗРР: Для проверки ШЭ 2607016 автоматики, РЗА в объеме "В", 01:00	с переводом на ОВ

Ведение РДУ	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации		Номер заявки	Выделен			Заявлен			Разрешен			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					ко	на	ок	ко	на	ок	ко	на	ок		
		дн	(д		(д	дн	(д	(д	дн	(д	(д				
Да	ЦЭС	БГ2	МВ-110 кВ ВЛ БГ2-АС1	5513				4	22	25	4	22	25	ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ АС1-БГ2. ТР, проф.испытания, отбор проб масла на хим. анализ ТТ-110 ВЛ АС1-БГ2, 02:00	
	ЦЭС	БГ2	ОСШ-110	5514				4	22	25	4	22	25	СР: СР: РОСШ-110 ВЛ АС1-БГ2, 02:00	
	ЮВЭС	Пролетарская	ОСШ-110	5359				4	22	25	4	22	25	КР: Замена ЛР-110 Орловская и ОР-110 ОМВ., 03:00	
Да	ЮВЭС	Пролетарская	МВ-110 Орловская	5361				2	22	23	2	22	23	КР: Замена ЛР-110 Орловская., 03:00	
Да	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р5-Р6-Р26-Р29	5503	3	23	25	3	23	25	3	23	25	ЗРР: Обрезка деревьев, 02:00	
Да	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23	5521	1	15	15	2	23	24	2	23	24	ТР: ТР: ВЧЗ, ЛР-110 ВЛ Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23 на ПС Р-31 (перенос сроков в связи с совмещением заявки для работ на ПС Р-16 по ГП на 09.09), 05:00	
Да	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23	5522	1	9	9	2	23	24	2	23	24	ТР: ТР: ВЧЗ, ЛР-110 ВЛ Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23 на ПС Р-16, 05:00	
Да	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р5-Р6-Р26-Р29	5527	1	25	25	3	23	25	3	23	25	ТР: ТР: ВЧЗ, ЛР-110 ВЛ Р5-Р6-Р26-Р29 на ПС Р-5, 12:00	
Да	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ В10-СМ3	5607	3	23	25	3	23	25	3	23	25	СР: СР: ЛР-110 ВЛ В10-СМ3 на ПС В-10, 03:00	
Да	ЦЭС	В10	1С-110	5609	3	23	25	3	23	25	3	23	25	СР: СР: ЛР-110 ВЛ В10-СМ3. ТР: ТН-110 1С, СР-110 №1, 03:00	
Да	ЦЭС	В10	СМВ-110	5610	3	23	25	3	23	25	3	23	25	ТР: ТР: ТТ-110 СМВ-110, СР-110 №1, 03:00	
Да	ЦЭС	Р5	МВ-110 ВЛ Р5-Р6-Р26-Р29	5528				3	23	25	3	23	25	ТР: ТР: ВЧЗ, ЛР-110 ВЛ Р5-Р6-Р26-Р29 на ПС Р-5, 12:00	
	ЮВЭС	Пролетарская	ОМВ-110	5362				2	24	25	2	24	25	КР: Замена ОР-110 ОМВ., 03:00	

Ведение РДУ	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации		Номер заявки	Выделен			Заявлен			Разрешен			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		Объект	Оборудование, наименование		ко дн	на (д	ок (д	ко дн	на (д	ок (д	ко дн	на (д	ок (д		
Да	ЮВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Пролетарская-Ганчуковская	5367				1	25	25	1	25	25	ЗРР: Для опробования токами плавки гололеда ВЛ-35 Суховская - Рисовая (ТКПГ №2-10), 02:00	
Да	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Шебалинская-Заветинская	1981	1	27	27	1	27	27	1	27	27	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Шебалинская на ПС Заветинская, 02:00	
Да	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Заветинская-Советская	1982	1	27	27	1	27	27	1	27	27	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Советская на ПС Заветинская, 02:00	
	ЮВЭС	Ганчуковская	1С-110 кВ	5363	1	22	22	2	29	30	2	29	30	ТР: Текущий ремонт и проверка РЗА ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1., 03:00	с включением ремонтной перемычки

Заместитель директора по  
техническим вопросам –  
главный инженер филиала  
ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»



Д.А. Мещеряков

**Лист подготовки и согласования**  
документов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

1. Кто поручил подготовить документ: Д.А. Мещеряков – заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»  
«29» августа 2014 г.
2. Проект документа подготовлен:
3. Название документа: График ремонтно обслуживания электрических сетей, находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ на сентябрь месяц 2014 года.

4. Документу присвоен № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

5. План ремонтов подготовлен:

К.А. Набока – ведущим инженером  
ДС ЦУС

6. План ремонтов согласован:

Заместитель главного инженера  
по оперативно-технологическому  
управлению - начальник ЦУС

И. Г. Кулешов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

Начальник ДС ЦУС

(подпись)

Н.П. Горбанев  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

Начальник УВС

(подпись)

Ю.Г. Залесский  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

Начальник СЭР ЦУС

(подпись)

В.В. Копылов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

Начальник СРЗА ЦУС

(подпись)

Д.В. Морозов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

7. Лист подготовки и согласования оформил:

К.А. Набока, тел. 20-52