

**График ремонтов оборудования электрических сетей находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ на Октябрь  
месяц 2017 года**

№ заявк и	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенн ый в			Заявленн ый в			Разрешен ный срок			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
				годовом			месячный			ремонта				
				кол-во	начало	оконча	кол-во	начало	оконча	кол-во	начало	оконча		
Объект	Оборудование	дне	дата	дата	дне	дата	дата	дне	дата	дата				
7724	ЦЭС	ПС 110 кВ АС12	ВЛ 110 кВ АС12-Н9	1	2	2	1	2	2	1	2	2	СР; Средний ремонт РРП-110-1 А/Г 02:00	
7725	ЦЭС	ПС 110 кВ АС12	МВ-110 ВЛ-110 АС12-Н9	4	2	5	4	2	5	4	2	5	СР; Средний ремонт МВ-110 ВЛ АС12-Н9. Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ АС12-Н9 А/Г 02:00	
7726	ЦЭС	ПС 110 кВ АС12	Ремонтная переемычка 110	1	2	2	1	2	2	1	2	2	СР; Средний ремонт РРП-110-1 А/Г 02:00	
7708	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Т9	ВЛ 110 кВ Т10-Т9/2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	ТР; ТР ЛР 110 кВ Т9/2 А/Г 02:00	
7723	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НГ5-АС11-Р32-КС3	4	2	5	5	2	6	5	2	6	ЗРР; Обрезка деревьев А/Г 02:00	
7707	ЮЗЭС	Ростовэнерго	Канал связи "КЛС" ЮЗЭС - Т10				3	2	4	3	2	4	К; Плановое измерение параметров кабеля связи А/Г ВЗ	с включением на ночь
7733	ЦЭС	ПС 110 кВ АС12	1С-110				1	2	2	1	2	2	ЗРР; Отбор проб масла из ТН-110 1С А/Г 02:00	
7734	ЦЭС	ПС 110 кВ Р33	КОМПАС ТМ 2.0				4	2	5	4	2	5	К; Плановая ревизия КОМПАС ТМ 2.0 А/Г 00:15	с включением на ночь
7979	СЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" Промзона - Маяк - Кашарская	31	1	31	5	2	6	5	2	6	П; Ревизия АКСТ-6 А/Г 01:00	с включением на ночь
7709	ЮЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Т15-Т21	2	3	4	2	3	4	2	3	4	ТР; Верховой осмотр ВЛ. А/Г 01:00	с включением на ночь
7732	ЦЭС	ПС 110 кВ СМ4	1С-110	1	3	3	1	3	3	1	3	3	ТР; Текущий ремонт ЛР 110 кВ ВЛ СМ1-СМ4, ЛР 110 кВ ВЛ СМ4-БГ6, ШР 110 Т-1. А/Г 02:00	
7730	ЦЭС	ПС 110 кВ СМ4	ВЛ 110 кВ СМ1-СМ4	1	3	3	1	3	3	1	3	3	ТР; Текущий ремонт ЛР 110 кВ ВЛ СМ1-СМ4, ШР 110 Т-1 А/Г 02:00	
7731	ЦЭС	ПС 110 кВ СМ4	ВЛ 110 кВ СМ4-БГ6	1	3	3	1	3	3	1	3	3	ТР; Текущий ремонт ЛР 110 кВ ВЛ СМ4-БГ6, ШР 110 Т-1. А/Г 02:00	

№ заявк и	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенн ый в			Заявленн ый в			Разрешен ный срок			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
				годовом			месячный			ремонта				
				кол-во	начало	оконча	кол-во	начало	оконча	кол-во	начало	оконча		
Объект	Оборудование	дне	дата	дата	дне	дата	дата	дне	дата	дата				
7450	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш46	СМВ 110 кВ	1	3	3	1	3	3	1	3	3	ИСП; Профиспытание СМВ 110 кВ А/Г 01:00	ремонтной перемычки
7710	ЮЗЭС	Ростовэнерго	Канал связи "КЛС" Т10 - Самбек				3	4	6	3	4	6	К; Плановоеизмерение параметров кабеля связи А/Г ВЗ	с включением на ночь
7451	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш47	СМВ 110 кВ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	ИСП; Профиспытание СМВ 110 кВ А/Г 01:00	ремонтной перемычки
7716	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ зерновая-Краснолучинская-В1				1	6	6	1	6	6	ЗРР; Для установки дополнительной гирлянды, установки груза А/Г 02:00	под наведенным напряжением
3723	ВЭС	ПС 110 кВ Заветинская	КОМПАС ТМ				5	9	13	5	9	13	К; Плановая ревизия аппаратуры ТМ КОМПАС 2.0 А/Г ВЗ	с включением на ночь
7711	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Т9	ВЛ 110 кВ Т10-Т13-Т9/1	1	9	9	1	9	9	1	9	9	ТР; ТР ЛР 110 кВ Т9/1 А/Г 02:00	
766	ВЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" Котельниково - Заветинская				5	9	13	5	9	13	К; Профилактика аппаратуры ВЧ связи АВС-1, АКСТ-3 А/Г 01:00	с включением на ночь
7453	ЗЭС	ПС 110 кВ Г2	МВ 110кВ ВЛ НГРЭС	1	10	10	1	10	10	1	10	10	ИСП; Профиспытание МВ 110 кВ ВЛ НГРЭС А/Г 01:00	
7454	ЗЭС	ПС 110 кВ Г4	СМВ 110кВ	1	11	11	1	11	11	1	11	11	ИСП; Профиспытание СМВ 110 кВ А/Г 01:00	
7701	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ зерновая-Полячки-Манычская-Звонкая-БГ2	1	12	12	1	12	12	1	12	12	КР; Верховой осмотр А/Г 01:00	под наведенным напряжением
7728	ЦЭС	ПС 110 кВ Р2	ВЛ 110 кВ Р4-Восточная-Р21-Р2-Р23 1ц	3	2	4	3	2	4	3	16	18	СР; Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Р4-Восточная-Р21-Р2-Р23 1ц А/Г 03:00	
7717	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р4-Восточная-Р21-Р2-Р23 1ц	3	2	4	3	2	4	3	16	18	ЗРР; Обрезка деревьев А/Г 02:00	
7715	ЦЭС	ПС 110 кВ Р29	МВ-110 ВЛ Р20-Р29	5	16	20	5	16	20				ЗРР; Проверка РЗА А/Г 02:00	
7808	ЮЭС	ПС 110 кВ Юбилейная	1СШ-110 кВ	2	16	17	2	16	17	2	16	17	ТР; ТР ШР ВЛ-110 Степная, ШР ТН 1 СШ-110, ШР ОСВ 1 СШ-110 А/Г 01:00	
7727	ЦЭС	ПС 110 кВ АС12	СМВ-110	4	16	19	4	16	19	4	16	19	СР; Средний ремонт СМВ-110. Текущий ремонт ТТ-110 СМВ. А/Г 04:00	с включением ремонтной перемычки

№ заявк и	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенн ый в			Заявленн ый в			Разрешен ный срок			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
				годовом			месячный			ремонта				
				кол-во	начало	оконча	кол-во	начало	оконча	кол-во	начало	оконча		
			дне	дата	дата	дне	дата	дата	дне	дата	дата			
7980	СЭС	Ростовэнерго	Канал связи "РРЛ" СЭС - Мальчевская - Чертковский РЭС	31	1	31	5	16	20	5	16	20	П; Ревизия РРЛ Радиус. А/Г 01:00	с включением на ночь
705	ВЭС	ВЭС	ЦАТС Алмаз ВЭС				1	17	17	1	17	17	К; Профилактика устройства АТС"Алмаз 1" ПО ВЭС. А/Г ВЗ	
7712	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Синявская	КОМПАС ТМ				2	17	18	2	17	18	К; Плановая проверка Компас 2.0 А/Г 08:00	с включением на ночь
7641	ЮВЭС	ПС 110 кВ Ганчуковская	ВЛ 110 кВ Октябрьская- Ганчуковская				1	18	18	1	18	18	ТР; Замена ошиновки ремонтной перемычки. А/Г 02:00	
7642	ЮВЭС	ПС 110 кВ Ганчуковская	ВЛ 110 кВ Пролетарская- Ганчуковская				1	18	18	1	18	18	ТР; Замена ошиновки ремонтной перемычки. А/Г 02:00	
7643	ЮВЭС	ПС 110 кВ Ганчуковская	Ремонтная перемычка 110 кВ				1	18	18	1	18	18	ТР; Замена ошиновки ремонтной перемычки. А/Г 02:00	
7719	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р5-Р19 2ц	2	23	24	2	23	24	2	23	24	ЗРР; Обрезка деревьев А/Г 02:00	
7729	ЦЭС	ПС 110 кВ Р2	ВЛ 110 кВ Р4-Восточная-Р21- Р2-Р23 2ц	3	9	11	3	9	11	3	23	25	ЗРР; Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Р4- Восточная-Р21-Р2-Р23 2ц А/Г 03:00	
7718	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р4-Восточная-Р21- Р2-Р23 2ц	3	9	11	3	9	11	3	23	25	ЗРР; Обрезка деревьев А/Г 02:00	
7722	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р4-Р32-КС3	4	23	26	5	23	27	5	23	27	ЗРР; Обрезка деревьев А/Г 02:00	
7735	ЦЭС	ПС 110 кВ Р19	КОМПАС ТМ				4	23	26	4	23	26	К; Плановая ревизия КОМПАС ТМ А/Г 00:15	с включением на ночь
3710	ВЭС	ВЭС	Мультиплексорное оборудование				1	24	24	1	24	24	К; Профилактика МП-8 ПС Дубовская - ПС Ремонтная Тяговая, Мп-8 ПС Дубовская - ПС Зимовники 220. А/Г ВЗ	
7721	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р5-Р3-Р12	2	9	10	2	25	26	2	25	26	ЗРР; Обрезка деревьев А/Г 02:00	
7720	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р5-Р19 1ц	2	30	31	2	30	31	2	26	27	ЗРР; Обрезка деревьев А/Г 02:00	

Первый заместитель директора  
Главный инженер филиала ПАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго"



Д.А. Мещеряков

**Лист подготовки и согласования  
документов филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»**

1. Кто поручил подготовить документ: Д.А. Мешеряков – Первый заместитель  
директора – Главный инженер  
филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
2. Проект документа подготовлен: «26» сентября 2017 г.
3. Название документа: График ремонтов оборудования управления электрических сетей,  
находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ,  
на октябрь месяц 2017 года.
4. Документу присвоен № РЭ/181/586 от «24» 09 2017 г.
5. План ремонтов подготовлен: К.А. Набока – ведущим инженером  
ДС ЦУС
6. План ремонтов согласован:

Заместитель  
начальника ЦУС

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.М. Лысенко  
« » 2017 г.

Начальник диспетчерской службы

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.П. Горбанев  
« » 2017 г.

Начальник Управления технического  
обслуживания и ремонтов

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.С. Реут  
« » 2017 г.

Начальник отдела электрических режимов

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.В. Копылов  
« » 2017 г.

Начальник службы релейной защиты и  
автоматики

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.В. Морозов  
« » 2017 г.

7. Лист подготовки и согласования оформил:

К.А. Набока, тел. 20-52