

График ремонтов оборудования электрических сетей находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ на Ноябрь месяц 2014 года

Ведение РДУ	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом		Заявленный в месячный		Разрешенный в срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.					
				кол-во дней	начало	окончание	кол-во дней	начало	окончание	кол-во дней			начало	окончание			
1	3	Объект	4	Оборудование	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	
да	ВЭС	Ростовэнерго		ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная	1	5	5	5	1	5	5	1	5	5	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 Б.Ремонтное на ПС Богородская, ЛР-110 Богородская-Эл.Западная на оп.№ 113, А/Г-02:00		
да	ЮВЭС	Ростовэнерго		ВЛ 110 кВ Сальская-НС1	2	5	6	6	2	5	6	2	5	6	ТР: Текущий ремонт ГР-110 Сальская, ВЧЗ-110 Сальская на ПС НС 1., А/Г-02:00		
да	ЦЭС	Ростовэнерго		ВЛ 110 кВ Р4-НЗПМ-АС10	4	4	7	7	3	5	7	3	5	7	ЗРР: Верховой осмотр, обрезка деревьев, А/Г-02:00		
да	ЦЭС	Ростовэнерго		ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р3-Р12	3	5	7	7	3	5	7	3	5	7	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00		
да	ЦЭС	Ростовэнерго		ВЛ 110 кВ CM2-Дубенцовская	2	5	6	6	2	5	6	2	5	6	ЗРР: Расчистка трассы, валка деревьев, А/Г-02:00		
да	ЦЭС	Ростовэнерго		ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р3-Р12	1	5	5	5	2	5	6	2	5	6	ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ Р1-Р33-Р3-Р12 на ПС Р-33, А/Г-03:00		
да	ВЭС	ПС Комаровская		СМВ 110	5	10	14	14	5	10	14	5	10	14	ЗРР: Проверка РЗА (ЭПЗ-1636, АПВ) СМВ-110 ВЛ Обливная, А/Г-01:00		
да	ЗЭС	ПС Н8		СЭВ 110 кВ	5	10	14	14	5	10	14	5	10	14	ЗРР: Для проверки автоматики СЭВ-110 кВ в объеме "В", А/Г-01:00		
да	ЦЭС	Ростовэнерго		ВЛ 110 кВ Р20-Р19 1ц	3	11	13	13	3	11	13	3	11	13	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00		
да	ЗЭС	ПС НЗНП		СЭВ-110	5	17	21	21	5	17	21	5	17	21	ЗРР: Для проверки РЗА ВЛ 110 кВ Ш44-С2, проверки автоматики СЭВ-110 кВ., А/Г-01:00		
да	ЗЭС	ПС НЗНП		1С-110	2	17	18	18	2	17	18	2	17	18	ЗРР: Для проверки цепей напряжения ТН 1С 110 в объеме "В", А/Г-01:00		
да	ЦЭС	Ростовэнерго		ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р5	1	17	17	17	2	17	18	2	17	18	ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ Р1-Р33-Р5 на ПС Р-33, А/Г-02:00		
да	ЗЭС	ПС НЗНП		2С-110	2	19	20	20	2	19	20	2	19	20	ЗРР: Для проверки цепей напряжения ТН 110кВ 2С в объеме "В", А/Г-01:00		
да	ЦЭС	Ростовэнерго		ВЛ 110 кВ Р4-РСМ 1ц	3	19	21	21	3	19	21	3	19	21	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00		

Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

Д.А. Мещеряков

Лист подготовки и согласования
документов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

1. Кто поручил подготовить документ: Д.А. Мещеряков – заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
2. Проект документа подготовлен: «30» октября 2014 г.
3. Название документа: График ремонтов оборудования электрических сетей, находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ на ноябрь месяц 2014 года.

4. Документу присвоен № 334 от «05» 11 2014 г.

5. План ремонтов подготовлен: К.А. Набока – ведущим инженером ДС ЦУС

6. План ремонтов согласован:

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальник ЦУС



(подпись)

И. Г. Кулешов
« » 2014 г.

Начальник ДС ЦУС



(подпись)

Н.П. Горбанев
« » 2014 г.

Начальник УВС



(подпись)

Ю.Г. Залесский
« » 2014 г.

Начальник СЭР ЦУС



(подпись)

В.В. Копылов
« » 2014 г.

Начальник СРЗА ЦУС



(подпись)

Д.В. Морозов
« » 2014 г.

7. Лист подготовки и согласования оформил: К.А. Набока, тел. 20-52