

**График ремонтов оборудования электрических сетей находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ на Декабрь месяц 2014 года.**

Ведение РДУ	№ заявки	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Согласованный РЭ срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
			Объект	Оборудование	кол-во	начало (дата)	окончание (дата)	дни	кол-во	начало (дата)	окончание (дата)	дни	кол-во	начало (дата)	окончание (дата)			
	8382	ЗЭС	ПС Н4	УРОВ-110			5	1	5	5	1	5	1	5	1	5	ЗРР: Для проверки РЗА в объеме "В", А/Г-01:00	Релейные указания: Ввести делительную защиту на СМВ-110 кВ
	8383	ЗЭС	ПС Н4	ДЗО-110			5	1	5	5	1	5	1	5	1	5	ЗРР: Для проверки РЗА в объеме "В" 1 и 2 секций 110 кВ., А/Г-01:00	Релейные указания: Ввести делительную защиту на СМВ-110 кВ □ Выводятся из работы: УРОВ 110кВ
да	8340	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НГ5-АС11-Р32-КС3			4	2	5	4	2	5	4	2	5	ЗРР: Верховой осмотр, обрезка деревьев, А/Г-02:00	Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с включением ВЛ на ночь	
да	8363	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р5			3	2	4	3	2	4	3	2	4	ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ Р1-Р33-Р5 на ПС Р-33, А/Г-02:00		
	8384	ЗЭС	ПС Н4	ДФЗ-201 ВЛ-110 Н8			12	8	19	12	8	19	12	8	19	ЗРР: Для проверки РЗА в объеме "В", А/Г-01:00	Релейные указания: Ввести оперативное ускорение I зоны ДЗ.	
	8385	ЗЭС	ПС Н8	ДФЗ-201 ВЛ-110 Н4			12	8	19	12	8	19	12	8	19	ЗРР: Для проверки РЗА в объеме "В", А/Г-01:00	Выводятся из работы: ДФЗ-201 ВЛ-110 Н8 на ПС Н4	
да	8337	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р4-Восточная-Р21-Р2-Р23 1ц			3	9	11	3	9	11	3	9	11	02:00	Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии включённого (сторонами 110 кВ и 220 кВ) состояния АТ-3 и АТ-4 на ПС 220 кВ Койсуг	
да	8339	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р40-АС12			3	9	11	3	9	11	3	9	11	ЗРР: Верховой осмотр, обрезка деревьев, А/Г-02:00	Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с включением ВЛ на ночь	
да	8338	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р40-Р10-Р24-Р5			2	24	25	2	24	25	2	24	25	02:00	Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с включением ВЛ на ночь	

Заместитель директора по техническим вопросам –  
главный инженер филиала  
ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

Д.А. Мещеряков

**Лист подготовки и согласования**  
документов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

1. Кто поручил подготовить документ: Д.А. Мещеряков – заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
2. Проект документа подготовлен: «26» ноября 2014 г.
3. Название документа: График ремонтов оборудования электрических сетей, находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ на декабрь месяц 2014 года.

4. Документу присвоен № 357 от «27» ноября 2014 г.

5. План ремонтов подготовлен: К.А. Набока – ведущим инженером ДС ЦУС

6. План ремонтов согласован:

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальник ЦУС

  
(подпись)


И. Г. Кулешов  
« » 2014 г.

Начальник ДС ЦУС

  
(подпись)

Н.П. Горбанев  
« » 2014 г.

Начальник УВС

  
(подпись)


Ю.Г. Залесский  
« » 2014 г.

Начальник СЭР ЦУС

  
(подпись)

В.В. Копылов  
« » 2014 г.

Начальник СРЗА ЦУС

  
(подпись)

Д.В. Морозов  
« » 2014 г.

7. Лист подготовки и согласования оформил: К.А. Набока, тел. 20-52