

График ремонтных работ оборудования электрических сетей находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ на Декабрь месяц 2015 года

№ заявки РДУ	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом плане	Заявленный в месячный		Согласованный РЭ срок		Разрешенный срок ремонта		Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
				КОЛ-ВО	НАЧАЛО	КОЛ-ВО	НАЧАЛО	КОЛ-ВО	НАЧАЛО		
да 8275	ВЭС	Объект Ростовэнерго ВЛ 110 кВ Константиновская-Ш14	1	2	2	1	2	2	2	ТР: Расчистка трассы, А/Г-02:00	
да 9376	ЦЭС	Ростовэнерго ВЛ 110 кВ Р40-Р10-Р24-Р5	2	2	2	2	2	2	3	ЗРР: Обрезка деревьев в пролетах опор №1-53 (выборочно), А/Г-02:00	
да 9377	ЦЭС	Ростовэнерго ВЛ 110 кВ Р4-Восточная-Р21-Р2-Р23 1ц	2	8	9	4	7	9	3	ЗРР: Обрезка деревьев в пролетах опор №1-64 (выборочно), увеличение сроков в связи с большим объемом работ, А/Г-02:00	
да 9378	ЦЭС	Ростовэнерго ВЛ 110 кВ Р4-Восточная-Р21-Р2-Р23 2ц	2	10	11	2	10	11	2	ЗРР: Обрезка деревьев в пролетах опор №1-64 (выборочно), А/Г-02:00	
да 9379	ЦЭС	Ростовэнерго ВЛ 110 кВ Р4-РСМ 2ц		2	23	24	2	23	24	ЗРР: Обрезка деревьев в пролетах опор №1-23 (выборочно), А/Г-02:00	
да 9415	ЦЭС	Ростовэнерго ВЛ 110 кВ НГ5-АС11-Р32-КС3	4	8	11	4	7	10	4	ЗРР: Обрезка деревьев в пролетах опор №27-36, 44-50 (изменение сроков в связи с отсутствием персонала 11.12.15 - тех.учеба), А/Г-02:00	
да 9416	ЦЭС	Ростовэнерго ВЛ 110 кВ Р4-НЗПМ-АС10		3	1	3	3	1	3	ЗРР: Обрезка деревьев в пролетах опор №155-168, отпайки на ПС Р-32 №1-32, А/Г-02:00	
да 9417	ЦЭС	Ростовэнерго ВЛ 110 кВ Ш47-СМ1	1	3	3	1	3	3	3	ЗРР: Обрезка деревьев в пролетах опор №93-97, А/Г-02:00	
да 9418	ЦЭС	ПС 110 кВ ГТП ШСВ-110		4	7	10	4	7	10	ЗРР: Проверка РЗА, А/Г-02:00	
9540	ЗЭС	ПС 110 кВ Н8 ШЭ2607-031 ВЛ-110 НЗНП		15	1	15	1	15	1	В: Для проверки РЗА в объеме "В" ШЭ 2607 031 ПВЗУ-Е и ВЧ канала ВЛ 110 кВ "НЗНП", А/Г-01:00	
9541	ЗЭС	ПС 110 кВ НЗНП ШЭ2607-031 ВЛ-110 Н8		15	1	15	1	15	1	В: Для проверки РЗА в объеме "В" ШЭ 2607 031 ПВЗУ-Е и ВЧ канала ВЛ 110 кВ "Н8", А/Г-01:00	
9588	ЮЭС	Ростовэнерго ВЛ 110 кВ А20-А26-А12 Южная		1	3	3	1	3	3	СР: Для верхового осмотра и замены изоляторов, согласно акта расследования техношического нарушения, А/Г-01:00	

Первый заместитель директора  
Главный инженер филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.А. Мещеряков

**Лист подготовки и согласования**  
документов филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

1. Кто поручил подготовить документ: Д.А. Мещеряков – Первый заместитель директора – Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
2. Проект документа подготовлен: «25» ноября 2015 г.
3. Название документа: График ремонтов оборудования электрических сетей, находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ, на декабрь месяц 2015 года.

4. Документу присвоен № 198 от «26» ноября 2015 г.

5. План ремонтов подготовлен: К.А. Набока – ведущим инженером ДС ЦУС

6. План ремонтов согласован:

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальник ЦУС

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)


И. Г. Кулешов  
« » 2015 г.

Начальник диспетчерской службы

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.П. Горбанев  
« » 2015 г.

Заместитель начальника управления - начальник службы эксплуатации

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ю.Г. Залесский  
« » 2015 г.

Начальник отдела электрических режимов

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

<sup>И.В. Кобылицыч</sup>  
В.В. Копылов  
« 25 » 11 2015 г.

Начальник службы релейной защиты и автоматики

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.В. Морозов  
« » 2015 г.

7. Лист подготовки и согласования оформил: К.А. Набока, тел. 20-52