

График ремонтов оборудования электрических сетей находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ на Ноябрь месяц 2017 года

Ве де ни е РД У	№ заявк и	Предп риятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Заявленный в месячный график срок ремонта				Разрешенны й срок ремонта				Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					кол-во	начало	оконч	ание	кол-во	начало	оконч	ание		
					дней	дата	дата		дней	дата	дата			
да	9157	ЮВЭС	ПС 110 кВ Орловская	ИС-110 кВ	2	1	2		2	1	2	ТР; Замена ТН-110-1 ф "В". А/Г 02:00	с включением ремонтной перемычки	
	9158	ЮВЭС	ПС 110 кВ Орловская	ТН-110-1	2	1	2		2	1	2	ТР; Замена ТН-110-1 ф "В". А/Г 02:00		
да	8995	ЦЭС	ПС 110 кВ Р17	КОМПАС ТМ 2.0	4	6	9		4	6	9	К; Плановая ревизия КОМПАС ТМ 2.0 А/Г 00:15	с включением на ночь	
да	9095	СЭС	СЭС	Мультиплексор МП-8	5	6	10		5	6	10	П; Ревизия МП-8. А/Г 01:00	с включением на ночь	
да	9117	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Алексеевская	ВЛ 110 кВ Т15-Некрасовская- Латоновская-Алексеевская	3	6	8		3	6	8	БВР; Для БВР на ЛР 110 кВ ВЛ Т-15- Алексеевская с отпайками А/Г 02:00		
да	9118	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Алексеевская	СМВ 110 кВ	3	6	8		3	6	8	ТР; Текущий ремонт выключателя А/Г 02:00		
	9121	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Алексеевская	ТН 110кВ 1с	3	6	8		3	6	8	ТР; Техническое обслуживание ТН 110 А/Г 02:00		
да	9123	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Алексеевская	1с 110 кВ	4	6	9		4	6	9	ТР; Т.Р. 1СР110кВ А/Г 02:00		
да	9143	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Алексеевская	Ремонтная перемычка 110	3	6	8		3	6	8	ТР; Текущий ремонт 1РП 110 кВ А/Г 02:00		
да	8979	ЦЭС	ПС 110 кВ БГ2	ОСМВ-110 кВ	3	7	9		3	7	9	ТР; ТР: ОСМВ-110 кВ А/Г 03:00		
	8990	ЦЭС	ПС 110 кВ Р29	ТН-110 1С	1	7	7		1	7	7	ТР; ТР: ТН-110 1С А/Г 02:00		
да	8993	ЦЭС	ПС 110 кВ АС11	ВЛ 110 кВ НГ5-АС11-Р32-КС3	2	8	9		2	8	9	СР; СР: ЛР-110 ВЛ НГ5-АС11-Р32-КС3 А/Г 03:00		
да	9120	ЮЗЭС	Ростовэнерго	Канал связи "КЛС" ЮЗЭС - Т11 - Т24 - Т25	3	8	10		3	8	10	К; Плановое измерение параметров кабеля связи на участке Т11-Т24-Т25 А/Г ВЗ	с включением на ночь	
да	8996	ЦЭС	ПС 110 кВ Р27	КОМПАС ТМ	4	13	16		4	13	16	К; Плановая ревизия КОМПАС ТМ А/Г 00:15	с включением на ночь	
да	9127	ЮЗЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" Самбек - Синявская	4	13	16		4	13	16	К; Плановая проверка ВЧ-канала связи на аппаратуре АКСТ. А/Г ВЗ		
да	9133	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Алексеевская	ВЛ 110 кВ Новиковская- Алексеевская	2	13	14		2	13	14	БВР; Для БВР на ЛР 110 кВ ВЛ Новиковская- Алексеевская А/Г 02:00		
	9134	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Алексеевская	ТН 110кВ 2с	2	13	14		2	13	14	ТР; Техническое обслуживание ТН 110 кВ А/Г 02:00		
да	9136	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Алексеевская	2с 110 кВ	2	13	14		2	13	14	БВР; Для БВР на 2 СР 110 кВ, ШР 110 кВ ТМ2 А/Г 02:00		
да	9144	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Алексеевская	Ремонтная перемычка 110	2	13	14		2	13	14	ТР; Текущий ремонт 2 РП 110 кВ А/Г 02:00		

Ве де ни е РД У	№ заявк и	Предп риятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенны й срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					кол-во	начало	оконч ание	кол-во	начало	оконч ание		
			дней	дата	дата	дней	дата	дата				
да	8980	ЦЭС	ПС 110 кВ БГ6	ПС-110	2	14	15	2	14	15	ТР; ТР: ТН-110 1С А/Г 02:00	с включением ремонтной перемычки
да	8987	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Койсуг-БОС-АС4- АС1	3	14	16	3	14	16	ЗРР; Для ремонта грозотроса, обрезки деревьев А/Г 02:00	
	8992	ЦЭС	ПС 110 кВ Р29	ТН-110 2С	1	14	14	1	14	14	ТР; ТР: ТН-110 2С А/Г 02:00	
да	9137	ЮЗЭС	Ростовэнерго	Канал связи "КЛС" ЮЗЭС - Т15	3	14	16	3	14	16	К; Плановое измерение параметров кабеля связи. А/Г ВЗ	с включением на ночь
да	9138	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Самбек	КОМПАС ТМ	2	14	15	2	14	15	К; Плановая проверка КОМПАС 2.0 А/Г 08:00	с включением на ночь
да	8994	ЦЭС	ПС 110 кВ АС11	ВЛ 110 кВ НЗБ-НЗПМ-АС11- НГ5	2	13	14	2	15	16	СР; СР: ЛР-110 ВЛ НЗБ-НЗПМ-АС11-НГ5 А/Г 02:00	
да	8989	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р4-НЗПМ-АС10	4	20	23	4	20	23	ЗРР; Для обрезки деревьев А/Г 02:00	
да	8997	ЦЭС	ПС 110 кВ Р28	КОМПАС ТМ 2.0	4	20	23	4	20	23	К; Плановая ревизия КОМПАС ТМ 2.0 А/Г 00:15	с включением на ночь
да	8981	ЦЭС	ПС 110 кВ СМ2	ВЛ 110 кВ СМ2-Дубенцовская	2	21	22	2	21	22	ТР; ТР: ЛР ВЛ 110 кВ СМ2-Дубенцовская А/Г 02:00	
да	8982	ЦЭС	ПС 110 кВ СМ2	ПС-110	2	21	22	2	21	22	ТР; ТР: ЛР ВЛ 110 кВ СМ2-Дубенцовская; ШР 110 кВ Т-1; СР-1-110; ТН-110 1С А/Г 02:00	
да	8983	ЦЭС	ПС 110 кВ СМ2	СМВ-110	2	21	22	2	21	22	ТР; ТР: СМВ-110; СР-1-110. А/Г 02:00	
да	8984	ЦЭС	ПС 110 кВ СМ2	Ремонтная перемычка 110	2	21	22	2	21	22	ТР; ТР: РРП-1-110; ЛР ВЛ 110 кВ СМ2- Дубенцовская А/Г 02:00	
да	8985	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ СМ2-Дубенцовская	3	21	23	3	21	23	ЗРР; Для валки деревьев, верхового осмотра, измерение стрел провеса ВЛ 110 кВ СМ2- Дубенцовская А/Г 02:00	
да	9139	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Т25	КОМПАС ТМ	2	21	22	2	21	22	К; Плановая проверка КОМПАС 2.0 А/Г 08:00	с включением на ночь
да	8986	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р20-Р19 2ц	2	22	23	2	22	23	ЗРР; Для обрезки деревьев А/Г 02:00	
да	8998	ЦЭС	ПС 110 кВ Р37	КОМПАС ТМ 2.0	4	27	30	4	27	30	К; Плановая ревизия КОМПАС ТМ 2.0 А/Г 00:15	с включением на ночь
да	8988	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НЗБ-АС10	2	8	9	отказано			ЗРР; Для верхового осмотра, обрезки деревьев А/Г 02:00	РРДУ: Отказано из-за совмещения с выводом ВЛ 110 кВ Р-4 - АС10 с отпайкой на ПС НЗПМ для проведения работ по реконструкции ПС 220 кВ Р-4.

Первый заместитель директора
Главный инженер филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.А. Мещеряков


**Лист подготовки и согласования
документов филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»**

1. Кто поручил подготовить документ: Д.А. Мешеряков – Первый заместитель директора – Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
2. Проект документа подготовлен: «27» октября 2017 г.
3. Название документа: График ремонтных работ по обслуживанию электрических сетей, находящихся в ведении или управлении диспетчера РЭ, на ноябрь месяц 2017 года.
4. Документу присвоен № 19/180/608 от «31» 10 2017 г.
5. План ремонтных работ подготовлен: К.А. Набока – ведущим инженером ДС ЦУС
6. План ремонтных работ согласован:

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению –

начальник ЦУС

Начальник диспетчерской службы



_____ (подпись)

И. Г. Кулешов
« » 2017 г.

_____ (подпись)

Н.П. Горбанев
« » 2017 г.

Начальник Управления технического обслуживания и ремонтов



_____ (подпись)

А.С. Реут
« » 2017 г.

Начальник отдела электрических режимов



_____ (подпись)

В.В. Копылов
« » 2017 г.

Начальник службы релейной защиты и автоматики



_____ (подпись)

Д.В. Морозов
« » 2017 г.

7. Лист подготовки и согласования оформил:

К.А. Набока, тел. 20-52