

График ремонтов оборудования электрических сетей находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ на Октябрь месяц 2014 года

Ведение РДУ	№ заявки	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Согласованный РЭ срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
			дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)				
да	4004	ВЭС	ПС Константиновская	2с. 110 кВ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ТР: Текущий ремонт СР2-110, ЛР-110 ВЛ КГУ, А/Г-03:00	
да	4005	ВЭС	ПС Константиновская	1с. 110 кВ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ТР: Текущий ремонт СР1-110, ЛР-110 ВЛ Ш14, А/Г-03:00	
да	4006	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Константиновская-Ш14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ТР: Текущий ремонт СР1-110, ЛР-110 ВЛ Ш14 на ПС Константиновская, А/Г-03:00	
да	4007	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ КГУ-Константиновская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ТР: Текущий ремонт СР2-110, ЛР-110 ВЛ КГУ на ПС Константиновская, А/Г-03:00	
	6446	ЦЭС	ПС БГ1	МВ-110 ВЛ БГ1-БГ2				3	1	3	3	1	3	3	1	3	ЗРР: Замена масла в вводах-110 по результатам хим. анализа, А/Г-02:00	с включением ремонтной перемишки
да	6463	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НЗБ-ГТП 1ц				2	1	2	2	1	2	2	1	2	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	
да	4002	ВЭС	ПС Обливная	МВ 110 ВЛ Мартыновская	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	ТР: Текущий ремонт ЛР-110, МВ-110 ВЛ Мартыновская, А/Г-02:00	
да	4003	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Мартыновская-Обливная	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	ТР: Текущий ремонт ЛР-110, МВ-110 ВЛ Мартыновская на ПС Обливная, А/Г-02:00	
	6570	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ А30-А32 2ц				1	2	2	1	2	2	1	2	2	КР: Замена изоляторов, А/Г-01:00	
	3999	ВЭС	ПС КГУ	ОСШ 110 кВ	1	6	6	1	6	6	1	6	6	1	6	6	ТР: Текущий ремонт ЛР-110, ОР-110, МВ-110 ВЛ Константиновская, А/Г-02:00	
да	4000	ВЭС	ПС КГУ	МВ 110 ВЛ Константиновская	1	6	6	1	6	6	1	6	6	1	6	6	ТР: Текущий ремонт ЛР-110, ОР-110, МВ-110 ВЛ Константиновская, А/Г-02:00	

Ведение РДУ	№ заявки	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Согласованный РЭ срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание		
			дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)		
Объект	Оборудование																	
да	4001	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ КГУ-Константиновская	1	6	6	1	6	6	1	6	6	1	6	6	ТР: Текущий ремонт ЛР-110, ОР-110, МВ-110 ВЛ Константиновская на ПС КГУ, А/Г-03:00	
да	6393	ЮВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Сальская-Трубецкая	2	6	7	2	6	7	2	6	7	2	6	7	ТР: Замер наведенного напряжения. Проверка РЗА АЛАР ВЛ-110 Сальская на ПС Трубецкая., А/Г-02:00	
да	6419	ЗЭС	ПС Н4	МВ 110 кВ ВЛ Н8	5	6	10	5	6	10	5	6	10	5	6	10	ЗРР: Проверка РЗА в объеме "В"., А/Г-01:00	
да	6426	ЗЭС	ПС С2	ДФЗ-201 ВЛ-110 НГРЭС 2ц				5	6	10	5	6	10	5	6	10	В: Проверка РЗА в объеме "В"., А/Г-01:00	
да	6435	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р40-ГПП4-Р17-Р10-Р7-Р5	3	6	8	3	6	8	3	6	8	3	6	8	СР: СР: ЛР-110 ВЛ Р40-ГПП4-Р17-Р10-Р7-Р5. ТР: ВЧЗ на ПС Р-17, А/Г-12:00	
да	6444	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ БГ1-БГ6	5	6	10	5	6	10	5	6	10	5	6	10	ЗРР: Замена молниезащитного троса, измерение уровня наведенного напряжения, А/Г-06:00	под наведенным напряжением □ Оперативные указания: с заземлением ВЛ-110 во всех РУ и секционирующих коммутационных аппаратов
да	6447	ЦЭС	ПС БГ1	МВ-110 ВЛ БГ1-БГ6				2	6	7	2	6	7	2	6	7	ЗРР: Замена масла в вводах-110 по результатам хим. анализа, А/Г-02:00	
да	6449	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р40-ГПП4-Р17-Р10-Р7-Р5	4	6	9	4	6	9	4	6	9	4	6	9	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	
да	3995	ВЭС	ПС Комаровская	2с. 110 кВ	1	7	7	1	7	7	1	7	7	1	7	7	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Обливная, А/Г-02:00	
да	3996	ВЭС	ПС Комаровская	1с. 110 кВ	1	7	7	1	7	7	1	7	7	1	7	7	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ СМЗ, А/Г-02:00	

Ведение РДУ	№ заявки	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Согласованный РЭ срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание		
			дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)		
да	3997	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ СМ3-Комаровская	1	7	7	1	7	7	1	7	7	1	7	7	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ СМ3 на ПС Комаровская, А/Г-02:00	
да	3998	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Обливная-Комаровская	1	7	7	1	7	7	1	7	7	1	7	7	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Обливная на ПС Комаровская, А/Г-02:00	
	6454	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Койсуг-БТ1				3	7	9	3	7	9	3	7	9	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	
да	6455	ЦЭС	ПС Койсуг	МВ-110 БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23	3	7	9	3	7	9	3	7	9	3	7	9	ЗРР: На ПС Койсуг отключить МВ-110 ВЛ Койсуг- БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23, на ПС БТ-1 включить МВ-110 ВЛ Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23 для надежного эл.снабжения г. Батайска в связи с выводом ВЛ-110 Койсуг-БТ1. А/Г-02:00	
да	6457	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ СМ3-Комаровская				1	7	7	1	7	7	1	7	7	СР: СР: ЛР-110 ВЛ СМ3-Комаровская на ПС СМ-3, А/Г-03:00	
да	6458	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ В10-СМ3				1	7	7	1	7	7	1	7	7	СР: СР: ЛР-110 ВЛ В10-СМ3 на ПС СМ-3, А/Г-03:00	
да	6459	ЦЭС	ПС СМ3	1С-110				1	7	7	1	7	7	1	7	7	СР: СР: ЛР-110 ВЛ СМ3-Комаровская, ЛР-110 ВЛ В10-СМ3, ШР- 110 Т-1, ШР-110 Т-2, А/Г-03:00	
	6465	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НЗБ-Ш42 2ц				2	7	8	2	7	8	2	7	8	ЗРР: Замена изоляторов, верховой осмотр, А/Г-02:00	
	6466	ЦЭС	ПС ГТП	МВ-110 ВЛ НЗБ-ГТП 2ц				2	7	8	2	7	8	2	7	8	ТР: ТР: МВ-110 ВЛ-110 НЗБ-ГТП-2ц, А/Г-02:00	
да	3991	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Хуторская-Приволенская-Ремонтненская	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Хуторская-Ремонтненская на ПС Приволенская, А/Г-02:00	
да	3992	ВЭС	ПС КГУ	МВ 110 ВЛ СМ2	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	ТР: Текущий ремонт ЛР-110, ОР-110, МВ-110 ВЛ СМ2, А/Г-03:00	

Ведение РДУ	№ заявки	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Согласованный РЭ срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание		
			дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)				
	3993	ВЭС	ПС КГУ	ОСШ 110 кВ	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	ТР: Текущий ремонт ЛР-110, ОР-110, МВ-110 ВЛ СМ2, А/Г-03:00	
да	3994	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ СМ2-КГУ	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	ТР: Текущий ремонт ЛР-110, ОР-110, МВ-110 ВЛ СМ2 на ПС КГУ, А/Г-03:00	
да	6390	ЮВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Целинская-Трубецкая	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	8	9	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 Целинская, РРП-110-1 на ПС Трубецкая. Замер наведенного напряжения., А/Г-02:00	под наведенным напряжением
	6448	ЦЭС	ПС БГ1	СМВ-110				2	8	9	2	8	9	2	8	9	ЗРР: Замена масла в вводах-110 по результатам хим. анализа, А/Г-02:00	с включением ремонтной перемычки
	6456	ЦЭС	ПС В10	1С-110	1	7	7	2	8	9	2	8	9	2	8	9	ТР: ТР: ОД-110 Т-1, А/Г-02:00	с включением ремонтной перемычки
да	3989	ВЭС	ПС Обливная	МВ 110 ВЛ Дубенцовская	1	9	9	1	9	9	1	9	9	1	9	9	ТР: Текущий ремонт ЛР-110, МВ-110 ВЛ Дубенцовская, А/Г-02:00	
да	3990	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Обливная-Дубенцовская	1	9	9	1	9	9	1	9	9	1	9	9	ТР: Текущий ремонт ЛР-110, МВ-110 ВЛ Дубенцовская на ПС Обливная, А/Г-02:00	
	6469	ЦЭС	ПС ГТП	ШСВ-110				2	9	10	2	9	10	2	9	10	ТР: ТР: ШСВ-110, А/Г-02:00	
	6388	ЮВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Сальская-Екатериновская 1ц	2	13	14	2	13	14	2	13	14	2	13	14	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 Сальская 1ц. на ПС Екатериновская., А/Г-02:00	
да	6452	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р5-Р3-Р12	3	22	24	3	22	24	3	22	24	3	13	15	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	
да	6573	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Зерновая-Полячки-Манычская-Звонкая-БГ2				1	13	13	1	13	13	1	13	13	КР: Замена изоляторов, А/Г-01:00	

Ведение РДУ	№ заявки	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Согласованный РЭ срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание		
					дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)		
Объект	Оборудование																	
да	6445	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Зерновая-Полячки-Маньчская-Звонкая-БГ2	2	14	15	2	14	15	2	14	15	2	14	15	ЗРР: Замена изоляторов, А/Г-02:00	под наведенным напряжением Оперативные указания: с заземлением ВЛ-110 во всех РУ и секционирующих коммутационных аппаратов
да	6572	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Юбилейная-Степная				1	14	14	1	14	14	1	14	14	ТР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	
да	3988	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Ремонтненская-Б.Ремонтное	1	15	15	1	15	15	1	15	15	1	15	15	ТР: Текущий ремонт РРП2-110, СР2-110, ШР-110 Т2 на ПС Б.Ремонтное, А/Г-02:00	Оперативные указания: С кратковременным отключением ВЛ-110 Б.Ремонтное-Богородская-Эл.Западная
	6389	ЮВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Сальская-Екатериновская 2ц	2	15	16	2	15	16	2	15	16	2	15	16	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 Сальская 2ц. на ПС Екатериновская., А/Г-02:00	
да	3983	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная	1	16	16	1	16	16	1	16	16	1	16	16	ТР: Текущий ремонт РРП12-110, СР1-110, ШР-110 Т1 на ПС Б.Ремонтное, А/Г-02:00	
да	6460	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ СМ1-СМ4	1	14	14	1	16	16	1	16	16	1	16	16	ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ СМ1-СМ4 на ПС СМ-4 (перенос сроков по режиму сети 110кВ), А/Г-02:00	
да	6461	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ СМ4-БГ6	1	14	14	1	16	16	1	16	16	1	16	16	ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ СМ4-БГ6 на ПС СМ-4 (перенос сроков по режиму сети 110кВ), А/Г-02:00	под наведенным напряжением Оперативные указания: с заземлением ВЛ-110 во всех РУ и секционирующих коммутационных аппаратов

Ведение РДУ	№ заявки	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Согласованный РЭ срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание		
			дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)		
Объект	Оборудование																	
да	6462	ЦЭС	ПС СМ4	1С-110	1	14	14	1	16	16	1	16	16	1	16	16	ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ СМ1-СМ4, ЛР-110 ВЛ СМ4-БГ6, ШР-110 Т-1 (перенос сроков по режиму сети 110кВ), А/Г-01:00	
	6571	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Песчанокопская-Роговская				1	16	16	1	16	16	1	16	16	КР: Замена изоляторов, А/Г-01:00	
да	3984	ВЭС	ПС Обливная	МВ 110 ВЛ Мартыновская	1	15	15	1	15	15	1	15	15	1	20	20	ТР: Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Мартыновская, А/Г-02:00	
да	3985	ВЭС	ПС Обливная	МВ 110 ВЛ Комаровская	1	15	15	1	15	15	1	15	15	1	20	20	ТР: Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Комаровская, А/Г-02:00	
да	3986	ВЭС	ПС Обливная	МВ 110 ВЛ Дубенцовская	1	15	15	1	15	15	1	15	15	1	20	20	ТР: Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Дубенцовская, А/Г-02:00	
да	3987	ВЭС	ПС Обливная	1с. 110 кВ	1	15	15	1	15	15	1	15	15	1	20	20	ТР: Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Дубенцовская, ШР-110 ВЛ Мартыновская, ШР-110 ВЛ Комаровская, А/Г-02:00	
да	6387	ЮВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Сальская-КС Сальская-Сандатовская	3	20	22	3	20	22	3	20	22	3	20	22	КР: Замена изоляторов. Замер наведенного напряжения., А/Г-02:00	
да	6420	ЗЭС	ПС Н8	ЭВ 110 кВ ВЛ НЗНП	5	20	24	5	20	24	5	20	24	5	20	24	ЗРР: Проверка РЗА в объеме "В", А/Г-01:00	
да	6440	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р40-Р10-Р24-Р5	3	20	22	3	20	22	3	20	22	3	20	22	ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ Р40-Р10-Р24-Р5, ВЧЗ на ПС Р-10, А/Г-12:00	
да	6442	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р40-Р10-Р24-Р5	3	20	22	3	20	22	3	20	22	3	20	22	ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ Р40-Р10-Р24-Р5, ВЧЗ на ПС Р-24, А/Г-12:00	
да	6451	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р40-Р10-Р24-Р5	2	20	21	2	20	21	2	20	21	2	20	21	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	
да	6470	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ АС12-Н9				2	21	22	2	21	22	2	21	22	ЗРР: Верховой осмотр, обрезка деревьев, А/Г-02:00	
	6424	ЗЭС	ПС Н8	ТН 110 кВ 1с.	1	22	22	1	22	22	1	22	22	1	22	22	ЗРР: Проверка цепей напряжения в объеме "В", А/Г-01:00	

Ведение РДУ	№ заявки	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Согласованный РЭ срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание		
					дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)		
Объект	Оборудование																	
да	3981	ВЭС	ПС Обливная	МВ 110 ВЛ Комаровская	1	23	23	1	23	23	1	23	23	1	23	23	ТР: Текущий ремонт ЛР-110, МВ-110 ВЛ Комаровская, А/Г-02:00	
да	3982	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Обливная-Комаровская	1	23	23	1	23	23	1	23	23	1	23	23	ТР: Текущий ремонт ЛР-110, МВ-110 ВЛ Комаровская на ПС Обливная, А/Г-02:00	
	6425	ЗЭС	ПС Н8	ТН 110 кВ 2с.	1	23	23	1	23	23	1	23	23	1	23	23	ЗРР: Проверка цепей напряжения в объеме "В"., А/Г-01:00	
да	6436	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р40-Р24-Р5	3	13	15	3	13	15	3	13	15	3	27	29	ТР: ТР ЛР-110 ВЛ Р40-Р24-Р5 и ВЧЗ на ПС Р-24, А/Г-12:00	
да	6443	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 2ц	2	27	28	2	27	28	2	27	28	2	27	28	СР: СР: ЛР-110 ВЛ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 2ц на ПС Р-35, А/Г-06:00	под наведенным напряжением <input type="checkbox"/> Оперативные указания: С заземлением ВЛ-110кВ на всех подстанциях
да	6472	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р4-Р32-КС3				3	28	30	3	28	30	3	28	30	ЗРР: Верховой осмотр, обрезка деревьев, А/Г-02:00	

Заместитель директора по
техническим вопросам –
главный инженер филиала
ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

Д.А. Мещеряков