

График ремонтов оборудования электрических сетей находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ на Ноябрь месяц 2015 года

Ведение РДУ	№ заявки	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок			Заявленный в месячный график срок			Согласованный РЭ срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
да	8575	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р4-Р32-КС3				5	2	6	5	2	6	5	2	6	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	
да	8577	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ СМ1-СМ4	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	ЗРР: Обрезка деревьев в пролетах опор №19-49 (выборочно), ремонт провода на опоре №143, А/Г-02:00	
да	8583	ЦЭС	ПС 110 кВ КС3	МВ110 ВЛ 110 Р4-Р32-КС3	5	2	6	5	2	6	5	2	6	5	2	6	ЗРР: Проверка РЗА, А/Г-02:00	
	8632	ЮЗЭС	Ростовэнерго	АЧР "до 10 МВт"				1	2	2	1	2	2	1	2	2	В: На ПС Т-8 вывести АЧР (объем 6,55 МВт) для проверки, А/Г-ВЗ	без отключения ЛЭП (оборудования)
да	8274	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 Б.Ремонтное на ПС Богородская, ЛР-110 ВЛ Богородская-Эл.Западная на оп.113, А/Г-02:00	
да	8585	ЦЭС	ПС 110 кВ БГ2	МВ-110 кВ ВЛ Зерновая-БГ2				9	5	13	9	5	13	9	5	13	СР: СР: МВ 110 кВ ВЛ Зерновая-БГ2, А/Г-ВЗ	
	8633	ЮЗЭС	Ростовэнерго	АЧР "до 10 МВт"				1	5	5	1	5	5	1	5	5	В: На ПС М.Курганская вывести АЧР (объем 4,75МВт) для проверки, А/Г-01:00	без отключения ЛЭП (оборудования)
да	8584	ЦЭС	ПС 110 кВ НГ5	СМВ-110	12	9	20	1	9	9	12	9	20	12	9	20	ЗРР: Проверка РЗА, отбор проб масла из ТТ 110 кВ СМВ, А/Г-02:00	
да	8579	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р3-Р12	3	10	12	4	10	12	3	10	12	3	10	12	ЗРР: Верховой осмотр, обрезка деревьев, А/Г-02:00	
да	8640	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Зерновая-Полячки-Маньчская-Звонкая-БГ2				3	10	12	3	10	12	3	10	12	СР: для обрезки деревьев и замены изоляторов, А/Г-01:00	под наведенным напряжением
да	8581	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р20-Р19 1ц	1	18	18	2	18	18	1	18	18	1	11	11	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	

Ведение РДУ	№ заявки	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок				Заявленный в месячный график срок				Согласованный РЭ срок ремонта				Разрешенный срок ремонта				Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)			
да	8582	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ P20-P19 2ц	1	23	23	2	23	23	1	23	23	1	12	12	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00					
да	8578	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ В10-СМ3	1	10	10	1	18	18	1	18	18	1	16	16	ЗРР: Обрезка деревьев в пролетах опор №7-72 (выборочно), А/Г-02:00					
да	8580	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ P1-P33-P5	2	16	17	2	16	17	2	16	17	2	16	17	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00					
да	8639	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Зерновая-ЗР15-ЗР3				1	17	17	1	17	17	1	17	17	СР: верхового осмотра и замены изолятолов, А/Г-01:00					
да	8591	ЦЭС	ПС 110 кВ В1	МВ 110 ВЛ В1-В2				2	19	20	2	19	20	2	19	20	БВР: БВР по ТР: ВЧЗ и КС ВЛ-110 В1-В2 и замене изоляторов в гирляндах, А/Г-02:00					
да	8592	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ В1-В2				2	19	20	2	19	20	2	19	20	ТР: ТР: ВЧЗ и КС ВЛ 110 кВ В1-В2, замена изоляторов в гирляндах на ПС В-1 и В-2, А/Г-02:00					
да	8593	ЦЭС	ПС 110 кВ В2	2С-110				2	19	20	2	19	20	2	19	20	БВР: БВР по ТР: ВЧЗ и КС ВЛ 110 кВ В1-В2 и замене изоляторов в гирляндах, А/Г-02:00					
да	8594	ЦЭС	ПС 110 кВ В1	1С-110				2	19	20	2	19	20	2	19	20	БВР: БВР по ТР: ВЧЗ и КС ВЛ 110 кВ В1-В2 и замене изоляторов в гирляндах, А/Г-02:00					

Первый заместитель директора
Главный инженер филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"



Д.А. Мещеряков