

График ремонтов оборудования электрических сетей находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ на Октябрь месяц 2018 года

Ве де ни е РД У	№ заявк и	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание		
					дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)		
да	7558	СВЭС	ПС 110 кВ Б4	2С-110	2	1	2	2	1	2	2	1	2	ТР; Текущий ремонт: ЛР-110кВ ВЛ ГПП-1, ШР-110кВ Т-2, ТН-110кВ 2С. А/Г 02:00	
	7471	ЮВЭС	ПС 110 кВ Екатериновская	ВЛ 110 кВ Сальская- Екатериновская 1ц	2	1	2	2	1	2	2	1	2	ТР; Текущий ремонт ЛР-110 Сальская 1ц., СР-110-1, ШР-110 Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, Т-1 на ПС	под наведенным напряжением
	7471	ЮВЭС	ПС 110 кВ Екатериновская	ВЛ 110 кВ Сальская- Екатериновская 1ц	2	1	2	2	1	2	2	1	2	ТР; Текущий ремонт ЛР-110 Сальская 1ц., СР-110-1, ШР-110 Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, Т-1 на ПС	под наведенным напряжением
да	7579	СВЭС	ПС 110 кВ ЗИВ	КОМПАС ТМ				5	1	5	5	1	5	К; Ревизия КОМПАС 2.0. А/Г 01:00	с включением на ночь
да	7351	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р4-НЗПМ-АС10				5	1	5	5	1	5	БВР; БВР по обрезке деревьев А/Г 02:00	
да	7582	СВЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВОЛС" ОРТПЦ Каменска - СВЭС				5	1	5	5	1	5	К; Ревизия модемов ВОЛС (Optimux-34, FOM 16E). А/Г 01:00	с включением на ночь
да	7433	ЮЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" А1-А20				5	1	5	5	1	5	П; Проверка оборудования вч связи СПИ 244-3М А/Г 01:00	
да	7432	ЮЭС	Ростовэнерго	Канал связи "КЛС" ЮЭС - А20				5	1	5	5	1	5	ТК; Измерения КЛС постоянным током А/Г 01:00	
да	7578	СВЭС	Ростовэнерго	Канал связи "РРЛ" СВЭС - Гундоровка				4	1	4	4	1	4	К; Ревизия радиорелейного оборудования "Малютка". А/Г 01:00	с включением на ночь
да	7354	ЦЭС	ПС 110 кВ В1	В-110 ВЛ Зерновая				3	1	3	3	1	3	СР; Средний ремонт В-110 ВЛ Зерновая с заменой масла А/Г 08:00	с включением ремонтной
да	7372	ЦЭС	ПС 110 кВ Р33	КОМПАС ТМ 2.0				5	1	5	5	1	5	К; Плановая ревизия А/Г 00:15	с включением на ночь
да	7575	СВЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" Г20 - БКРЭС				3	2	4	3	2	4	К; Ревизия стойки связи АСК-3 на ПС 110 кВ БЗ. А/Г 01:00	с включением на ночь
	7468	ЮВЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" ЮВЭС - КС Сальская				1	2	2	1	2	2	К; Регламентные работы на аппаратуре ВЧ-связи СПИ-122 3М и оборудовании ТМ "Компас". А/Г	
да	7375	ЦЭС	ПС 110 кВ Р19	Мультиплексор FOM155				2	2	3	2	2	3	К; Плановая ревизия А/Г 00:15	с включением на ночь
да	7376	ЦЭС	ПС 110 кВ Р28	Мультиплексор FOM155				2	2	3	2	2	3	К; Плановая ревизия А/Г 00:15	с включением на ночь

Ве де ни е РД У	№ заявк и	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание		
					дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)		
да	7374	ЦЭС	ЦЭС	Мультиплексор МП-8 ЦЭС – Р8 – Р19 – Р28				2	2	3	2	2	3	К; Плановая ревизия А/Г 00:15	с включением на ночь
да	6675	ВЭС	ПС 110 кВ Шебалинская	1с. 110 кВ	1	3	3	1	3	3	1	3	3	ТР; Текущий ремонт СР1 110, ТН1 110 (работы производить согласно технологической карте № 3-	
да	6677	ВЭС	ПС 110 кВ Шебалинская	2с. 110 кВ	1	3	3	1	3	3	1	3	3	ТР; Текущий ремонт СР2 110, ТН2 110 (работы производить согласно технологической карте № 3-	
да	6673	ВЭС	ПС 110 кВ Шебалинская	ВЛ 110 кВ Котельниково- Шебалинская	1	3	3	1	3	3	1	3	3	ТР; Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Котельниково, РРП1 110 (работы производить согласно	
да	6674	ВЭС	ПС 110 кВ Шебалинская	ВЛ 110 кВ Шебалинская- Заветинская	1	3	3	1	3	3	1	3	3	ТР; Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Заветинская, РРП2 110 (работы производить согласно	
да	6678	ВЭС	ПС 110 кВ Шебалинская	Ремонтная перемычка 110	1	3	3	1	3	3	1	3	3	ТР; Текущий ремонт РРП1 110, РРП2 110 (работы производить согласно технологической карте № 3-	
да	6676	ВЭС	ПС 110 кВ Шебалинская	СЭВ 110	1	3	3	1	3	3	1	3	3	ТР; Текущий ремонт ТТ1 110 СЭВ, ТТ2 110 СЭВ А/Г 02:00	
да	6211	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное- Богородская-Элиста Западная	1	3	3	1	3	3	1	3	3	ЗРР; Кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 Ремонтненская-Денисовская (
да	7557	СВЭС	ПС 110 кВ Б4	ВЛ 110 кВ Б4-ГПП1	2	1	2	2	1	2	1	4	4	ТР; Текущий ремонт: ЛР-110кВ ВЛ ГПП-1, КС- 110кВ ВЛ ГПП-1, ВЧЗ-110кВ ВЛ ГПП-1. А/Г 02:00	
	7559	СВЭС	ПС 110 кВ Б4	ТН-110кВ 2С				2	1	2	1	4	4	ТР; Текущий ремонт ТН-110кВ 2С. А/Г 02:00	
да	7470	ЮВЭС	ПС 110 кВ Ганчуковская	КОМПАС ТМ				1	4	4	1	4	4	К; Профилактические работы на оборудовании ТМ "Компас". А/Г 00:30	
да	7469	ЮВЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" Пролетарская - Ганчуковская				1	4	4	1	4	4	К; Регламентные работы на аппаратуре ВЧ-связи АКСТ-2Ц. А/Г 00:30	
да	7577	СВЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" СВЭС - ЗИВ				2	4	5	2	4	5	К; Ревизия стойки связи АКСТ-3 Линия Ц на ПС 110 кВ К10 и ПС 110 кВ ЗИВ. А/Г 01:00	с включением на ночь
да	6470	ВЭС	ПС 110 кВ Хуторская	1с. 110 кВ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	ТР; Текущий ремонт СР1 110, ТН1 110. (работы производить согласно технологической карте № 3-	с включением ремонтной
да	6469	ВЭС	ПС 110 кВ Хуторская	СМВ 110	1	4	4	1	4	4	1	4	4	ТР; Текущий ремонт ТТ1 110 СМВ, ТТ2 110 СМВ, СМВ 110. (работы производить согласно	с включением ремонтной
да	7580	СВЭС	ПС 110 кВ ГПП1	КОМПАС ТМ				5	8	12	5	8	12	К; Ревизия КОМПАС 2.0. А/Г 01:00	с включением на ночь
	7472	ЮВЭС	ПС 110 кВ Екатериновская	ВЛ 110 кВ Сальская- Екатериновская 2ц	2	8	9	2	8	9	2	8	9	ТР; Текущий ремонт ЛР-110 Сальская 2ц., СР-110- 2, ШР-110 Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, Т-2 на ПС	под навешенным напряжением

Ве де ни е РД У	№ заявк и	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание		
					дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)		
	7472	ЮВЭС	ПС 110 кВ Екатериновская	ВЛ 110 кВ Сальская- Екатериновская 2ц	2	8	9	2	8	9	2	8	9	ТР; Текущий ремонт ЛР-110 Сальская 2ц., СР-110- 2, ШР-110 Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, Т-2 на ПС	под наведенным напряжением
да	2107	ВЭС	ПС 110 кВ Заветинская	КОМПАС ТМ				5	8	12	5	8	12	К; Плановая ревизия УТМ Компас 2.0 ПС 110 кВ Заветинская А/Г 01:00	с включением на ночь
да	6210	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ1- Приморская	2	2	3	2	2	3	2	8	9	ТР; Верховой осмотр, выправка опор А/Г 02:00	
да	6209	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ1-ЮЗР	2	2	3	2	2	3	2	8	9	ТР; Верховой осмотр, выправка опор А/Г 02:00	
да	81	ВЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" Котельниково - Заветинская				5	8	12	5	8	12	К; Профилактика аппаратуры ВЧ связи АКСТ-3, АВС-1 А/Г 01:00	
да	7435	ЮЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" ЮЭС - А30				5	8	12	5	8	12	П; Проверка оборудования вч связи VBO-12 А/Г 01:00	
да	7434	ЮЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" ЮЭС - Самарская				5	8	12	5	8	12	П; Проверка оборудования вч связи СПИ 122 3М А/Г 01:00	
	7583	СВЭС	Ростовэнерго	Канал связи "КЛС" ОРТПЦ Б.Калитва - БКРЭС				5	8	12	5	8	12	К; Ревизия модемов HDSL. А/Г 01:00	с включением на ночь
	7583	СВЭС	Ростовэнерго	Канал связи "КЛС" ОРТПЦ Б.Калитва - БКРЭС				5	8	12	5	8	12	К; Ревизия модемов HDSL. А/Г 01:00	с включением на ночь
	7479	ЮЗЭС	Ростовэнерго	Канал связи "КЛС" Т10 - Самбек				3	8	10	3	8	10	К; Плановое измерение параметров кабеля связи А/Г ВЗ	
да	7480	ЮЗЭС	Ростовэнерго	Канал связи "КЛС" ЮЗЭС - Т10				3	8	10	3	8	10	К; Плановое измерение параметров кабеля связи А/Г ВЗ	
да	7356	ЦЭС	ПС 110 кВ В10	2с-110				6	3	8	6	4	9	БВР; БВР на СВ-110 А/Г 01:00	с включением ремонтной
да	7355	ЦЭС	ПС 110 кВ В10	СВ-110				6	3	8	6	4	9	СР; Средний ремонт СВ-110 с заменой масла А/Г 08:00	с включением ремонтной
да	6705	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	1с. 110 кВ	1	8	8	1	8	8	1	8	8	ТР; Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Дубенцовская, ШР-110 ВЛ Мартыновская, ШР-110 ВЛ	
да	6706	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	МВ 110 ВЛ Дубенцовская	1	8	8	1	8	8	1	8	8	ТР; Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Дубенцовская. Работы производить согласно технологической	
да	6708	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	МВ 110 ВЛ Комаровская	1	8	8	1	8	8	1	8	8	ТР; Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Комаровская. Работы производить согласно технологической	
да	6707	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	МВ 110 ВЛ Мартыновская	1	8	8	1	8	8	1	8	8	ТР; Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Мартыновская. Работы производить согласно технологической	

Ве де ни е РД У	№ заявк и	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание		
					дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)		
да	7311	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш6	ПДЭ-2802 ВЛ-110 Ш30 1ц	5	8	12	5	8	12	5	8	12	В; Плановое ТО в объеме "Профвосстановление" А/Г ВЗ	
да	7377	ЦЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" ЦЭС-Р17				5	8	12	5	8	12	К; Плановая ревизия А/Г 00:15	с включением на ночь
да	7353	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Койсуг-БТ1-Р31- Р16-Р25-Р23	2	3	4	2	3	4	2	9	10	ЗРР; На ПС 220 кВ Койсуг отключить МВ-110 ВЛ Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23, на ПС 110 кВ БТ1	
	7352	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Койсуг-БТ3	2	3	4	2	3	4	2	9	10	БВР; БВР по обрезке деревьев А/Г 02:00	под наведенным напряжением
	7352	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Койсуг-БТ3	2	3	4	2	3	4	2	9	10	БВР; БВР по обрезке деревьев А/Г 02:00	под наведенным напряжением
да	7444	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35- Р9-А25-А20 1ц				2	9	10	2	9	10	ТР; Для замера наведенного напряжения и обрезки деревьев. А/Г 01:00	под наведенным напряжением
да	7576	СВЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" Б3 - Б2 - Б5				3	9	11	3	9	11	К; Ревизия стойки связи АКСТ-6М на ПС 110 кВ Б2 и ПС 110 кВ Б3. А/Г 01:00	с включением на ночь
да	6713	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	ВЛ 110 кВ Обливная- Дубенцовская	1	9	9	1	9	9	1	9	9	ТР; Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Дубенцовская (Работы производить по ТК № 3-10). А/Г 02:00	
да	6714	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	МВ 110 ВЛ Дубенцовская	1	9	9	1	9	9	1	9	9	ТР; Текущий ремонт МВ 110 ВЛ Дубенцовская (Работы производить по ТК № 3-07). А/Г 02:00	
да	6721	ВЭС	ПС 110 кВ Харьковская	2с. 110 кВ	1	10	10	1	10	10	1	10	10	ТР; Текущий ремонт СР2 110, ТН2 110 (работы производить согласно технологической карте № 3-	с включением ремонтной
да	6720	ВЭС	ПС 110 кВ Харьковская	СМВ 110	1	10	10	1	10	10	1	10	10	ТР; Текущий ремонт ТТ1 110 СМВ, ТТ2 110 СМВ, СМВ 110, СР2 110 (работы производить согласно	с включением ремонтной
да	6717	ВЭС	ПС 110 кВ Комаровская	1с. 110 кВ				1	11	11	1	11	11	ТР; Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ СМ3. Работы производить согласно технологической карте № 3-	
да	6718	ВЭС	ПС 110 кВ Комаровская	2с. 110 кВ				1	11	11	1	11	11	ТР; Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Обливная. Работы производить согласно технологической карте № 3-	
да	6715	ВЭС	ПС 110 кВ Комаровская	ВЛ 110 кВ Обливная- Комаровская				1	11	11	1	11	11	ТР; Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Обливная. Работы производить согласно технологической карте № 3-	
да	6716	ВЭС	ПС 110 кВ Комаровская	ВЛ 110 кВ СМ3-Комаровская				1	11	11	1	11	11	ТР; Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ СМ3. Работы производить согласно технологической карте № 3-	
	6336	ЗЭС	ПС 110 кВ НЗНП	ЦАТС Алмаз				1	12	12	1	12	12	К; Годовая ревизия ЦАТС "Протон-ССС" серии Алмаз. А/Г ВЗ	
	6884	ЗЭС	Ростовэнерго	Канал связи "РРЛ" НРРП - НЗНП				1	12	12	1	12	12	К; Ревизия РРЛ "Winlink" А/Г 00:30	без отключения ЛЭП

Ве де ни е РД У	№ заяв ки	Предпр ятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание		
					дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)		
да	7358	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р5-Р19 1ц	3	15	17	3	15	17	3	15	17	БВР; БВР по обрезке деревьев А/Г 02:00	
да	7567	СВЭС	ПС 110 кВ Б11	2С-110	3	15	17	3	15	17	3	15	17	СР; Средний ремонт ШР-110кВ 2С ОСМВ. А/Г 02:00	
да	7566	СВЭС	ПС 110 кВ Б11	ОСМВ-110кВ	2	15	16	2	15	16	2	15	16	СР; Средний ремонт ШР-110кВ 2С ОСМВ. А/Г 02:00	
да	7568	СВЭС	ПС 110 кВ Б11	ОСШ-110	3	15	17	3	15	17	3	15	17	СР; Средний ремонт РОСШ-110кВ РП. Текущий ремонт ТН-110кВ ОСШ. А/Г 02:00	
	7569	СВЭС	ПС 110 кВ Б11	ТН-110 ОСШ				3	15	17	3	15	17	ТР; Текущий ремонт ТН-110кВ ОСШ. А/Г 02:00	
да	7564	СВЭС	ПС 110 кВ Б4	Ремонтая перемычка 110	1	15	15	1	15	15	1	15	15	ТР; Текущий ремонт: ТТ-110кВ РП-110кВ. А/Г 01:00	
да	7436	ЮЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" ЮЭС - А12				5	15	19	5	15	19	П; Проверка оборудования вч связи АКСТ-3-М А/Г 01:00	
да	7446	ЮЭС	ЮЭС	Мультиплексор МП-8				5	15	19	5	15	19	К; Проверка оборудования : мультиплексоров МП-8 и МП -1 "ЮЭС - ПС Юбилейная", РРС Radwin "ПС	
да	7346	ЦЭС	ПС 110 кВ ГТП	1СШ-110	9	1	9	12	1	12	9	15	23	СР; Средний ремонт ШР-1-110 всех присоединений А/Г 08:00	
да	7347	ЦЭС	ПС 110 кВ ГТП	В-110 ВЛ НЗБ I цепь	1	1	1	1	1	1	1	15	15	СР; Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ НЗБ I цепь А/Г 02:00	
да	7373	ЦЭС	ПС 110 кВ Р19	КОМПАС ТМ				5	15	19	5	15	19	К; Плановая ревизия А/Г 00:15	с включением на ночь
	7623	СЭС	Ростовэнерго	Канал связи "РРЛ" СЭС - Мальчевская - Чертковский	31	1	31	5	15	19	5	15	19	П; Ревизия РРЛ Радиус. А/Г 01:00	с включением на ночь
да	7348	ЦЭС	ПС 110 кВ ГТП	В-110 ВЛ НЭЗ I цепь	1	2	2	1	2	2	1	16	16	СР; Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ НЭЗ I цепь А/Г 02:00	
да	7378	ЦЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВОЛС" Р22 – РЭ – Р16 – Р25 – Р23				2	16	17	2	16	17	К; Плановые измерения на ПС 110 кВ Р22, Р16 А/Г 00:15	с включением на ночь
	6335	ЗЭС	Экспериментальная ТЭС	ЦАТС Алмаз				1	16	16	1	16	16	К; Годовая ревизия источников электропитания. А/Г ВЗ	
	6335	ЗЭС	Экспериментальная ТЭС	ЦАТС Алмаз				1	16	16	1	16	16	К; Годовая ревизия источников электропитания. А/Г ВЗ	
да	2887	ВЭС	ВЭС	ЦАТС Алмаз ВЭС				1	17	17	1	17	17	К; плановая профилактика АТС "Алмаз-1" УС ПО ВЭС А/Г ВЗ	

Ве де ни е РД У	№ заявк и	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание		
					дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)		
да	7565	СВЭС	ПС 110 кВ Б4	СМВ-110кВ	2	16	17	2	16	17	2	17	18	ТР; Текущий ремонт СМВ-110кВ. А/Г 02:00	с включением ремонтной
да	7357	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р3-Р12				2	9	10	2	18	19	БВР; БВР по обрезке деревьев А/Г 02:00	
да	7571	СВЭС	ПС 110 кВ Б12	2С-110	2	18	19	2	18	19	2	18	19	СР; Средний ремонт ШР-110кВ ТН-2С. Текущий ремонт ШР-110кВ 2С ОСМВ, ШРСР-	
да	7570	СВЭС	ПС 110 кВ Б12	ОСМВ-110кВ	2	18	19	2	18	19	2	18	19	ТР; Текущий ремонт ОР-110кВ ОСМВ, ШР-110кВ 2С ОСМВ, ТТ-110кВ ОСМВ. А/Г 02:00	
да	7573	СВЭС	ПС 110 кВ Б12	ОСШ-110	1	18	18	1	18	18	1	18	18	ТР; Текущий ремонт ОР-110кВ ОСМВ, ОРСП- 110кВ. А/Г 02:00	
да	7349	ЦЭС	ПС 110 кВ ГТП	В-110 ВЛ НЗБ II цепь	1	4	4	1	4	4	1	18	18	СР; Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ НЗБ II цепь А/Г 02:00	
	7572	СВЭС	ПС 110 кВ Б12	ТН-110кВ 2С	1	19	19	1	19	19	1	19	19	СР; Средний ремонт ШР-110кВ ТН-2С. А/Г 02:00	
да	7350	ЦЭС	ПС 110 кВ ГТП	В-110 ВЛ НЭЗ II цепь	1	5	5	1	5	5	1	19	19	СР; Средний ремонт ШР-1-110 ВЛ НЭЗ 2цепь А/Г 02:00	
да	7360	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р4-Р32-КС3				5	22	26	5	22	26	БВР; БВР по обрезке деревьев А/Г 02:00	
да	7359	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р5-Р19 2ц	3	22	24	3	22	24	3	22	24	БВР; БВР по обрезке деревьев А/Г 02:00	
да	7581	СВЭС	ПС 110 кВ К10	КОМПАС ТМ				5	22	26	5	22	26	К; Ревизия КОМПАС 2.0. А/Г 01:00	с включением на ночь
да	7447	ЮЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВОЛС" ЮЭС - А20 - А26				5	22	26	5	22	26	К; Измерения ВОЛС А/Г 01:00	
да	7481	ЮЗЭС	ПС 110 кВ Самбек	КОМПАС ТМ				2	23	24	2	23	24	К; Плановая проверка КОМПАС 2.0 А/Г 08:00	с включением на ночь
да	7445	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35- А25-А20 2ц				2	23	24	2	23	24	ТР; Для замера наведенного напряжения и обрезки деревьев. А/Г 01:00	под наведенным напряжением
да	7363	ЦЭС	ПС 110 кВ ГТП	ШСВ-110				1	12	12	1	23	23	СР; Средний ремонт ШР-1-110 ШСВ А/Г 02:00	
да	6726	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	ВЛ 110 кВ Обливная- Комаровская	1	23	23	1	23	23	1	23	23	ТР; Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Комаровская (Работы производить по ТК № 3-10). А/Г 02:00	
да	6727	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	МВ 110 ВЛ Комаровская	1	23	23	1	23	23	1	23	23	ТР; Текущий ремонт МВ 110 ВЛ Комаровская (Работы производить по ТК № 3-07). А/Г 02:00	

Ве де ни е РД У	№ заяв ки	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание		
					дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)		
да	###	ЦЭС	ПС 110 кВ ГТП	2СШ-110				16	15	30	16	24	8,1	СР; Средний ремонт ШР-2-110 всех присоединений А/Г 08:00	
да	###	ЦЭС	ПС 110 кВ ГТП	В-110 ВЛ НЗБ I цепь				1	15	15	1	24	24	СР; Средний ремонт ШР-2-110 ВЛ НЗБ I цепь А/Г 02:00	
да	###	ЦЭС	ПС 110 кВ ГТП	В-110 ВЛ НЗБ II цепь				1	16	16	1	25	25	СР; Средний ремонт ШР-2-110 ВЛ НЗБ II цепь А/Г 02:00	
да	###	ЦЭС	ПС 110 кВ ГТП	В-110 ВЛ НЭЗ I цепь				1	17	17	1	26	26	СР; Средний ремонт ШР-2-110 ВЛ НЭЗ I цепь А/Г 02:00	
да	###	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р5-Р3-Р12				2	29	30	2	29	30	БВР; БВР по обрезке деревьев А/Г 02:00	
да	###	СВЭС	ПС 110 кВ Б4	1С-110	2	8	9	2	8	9	2	29	30	ТР; Текущий ремонт: ЛР-110кВ ВЛ Б-1, ШР-110кВ Т-1, ТН-110кВ 1С. А/Г 02:00	
да	###	СВЭС	ПС 110 кВ Б4	ВЛ 110 кВ Б1-Б4	2	8	9	2	8	9	2	29	30	ТР; Текущий ремонт: ЛР-110кВ ВЛ Б-1. А/Г 02:00	
	###	СВЭС	ПС 110 кВ Б4	ТН-110кВ 1С				2	8	9	2	29	30	ТР; Текущий ремонт ТН-110кВ 1С. А/Г 02:00	
да	###	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ АС12-Н9				3	29	31	3	29	31	БВР; БВР по обрезке деревьев А/Г 02:00	
да	###	ЦЭС	ПС 110 кВ ГТП	В-110 ВЛ НЭЗ II цепь				1	22	22	1	29	29	СР; Средний ремонт ШР-2-110 ВЛ НЭЗ II цепь А/Г 02:00	
да	###	ЦЭС	ПС 110 кВ ГТП	ШСВ-110				1	30	30	1	30	30	БВР; Средний ремонт ШР-2-110 ШСВ А/Г 02:00	

Первый заместитель директора–
Главный инженер филиала
ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»

Д.А. Мещеряков